

ARGOCLIMA S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
CONDENSY A 24 SE (RISC)	20,6	4,1	20	4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
CONDENSY A 24 SE (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
CONDENSY A 33 SE (RISC)	28,9	5,7	28	5,5	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,003	135	75	0085CL0219
CONDENSY A 33 SE (SAN)	34	5,7	33	5,5	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,003	135	75	0085CL0219