

ARGOCLIMA s.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima				alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	bruciatore spento Perdite al camino %	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
CONDENSY A 55 RSE	56,6	6,3	55	6,1	97,2	107	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	80	9,0	4,8	30	0,026	59	9,0	4,8	30	0,003	210	120	0085CM0128
CONDENSY A 100 RSE	105	11,7	102	11,4	97,2	107	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	70	9,2	4,5	27	0,047	55	9,0	4,8	30	0,005	320	170	0085CM0128