

ARGOCLIMA	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																				
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																			
DE LUXE 24 SE	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★ ★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51BL1899
DE LUXE 31 SE	34,3	11,9	31	10,4	90,3	88	★ ★	92,5	7,5	2,2	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	108	51BL1899