

ARGOCLIMA	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C	30%	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Temp. fumi	CO ₂	O ₂	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi	CO ₂	O ₂	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia	nominale circolatore	
	kW	kW	kW	kW	%	%		%	%	%	%	°C	%	%	%		°C	%	%	%		W	W	
DE LUXE 24 SE	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★ ★ ★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BL1899
DE LUXE 31 SE	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★ ★ ★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BL1899