

Modelli	CERTIFICAZIONE CE	CATEGORIA	PORTATA TERMICA		POTENZA TERMICA				
	estremi certificazione	UNI 10642/01	nominale	minima	nominale	nominale 80/60°C	nominale 50/30°C	minima	Minima 80/60°C
	n°		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
RBE 24	0694BL3037	B11BS	25,60	11,50	22,66	-	-	9,5	-
RSBE 24	0694BL3037	C12-C32-C42-C52-C82	25,60	11,50	23,8	-	-	10	-
RRE 22	0694BO0072	B11BS	26,60	12,80	23,9	-	-	10,90	-
RSER 23/3S	0694BL3003	C12-C32-C42-C52-C82	26,60	13,30	24,7	-	-	12,1	-
RSER 22	0694BN3812	C12-C32-C42-C52-C82	25,60	12,00	23,9	-	-	10,50	-
RSER 27	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSER 32	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	34,50	19,00	32,3	-	-	17,2	-
RE 22	0694BO0072	B11BS	26,60	12,80	23,9	-	-	10,90	-
RSE 23/3S	0694BL3003	C12-C32-C42-C52-C82	26,60	13,30	24,7	-	-	12,1	-
RSE 22	0694BN3812	C12-C32-C42-C52-C82	25,60	12,00	23,9	-	-	10,50	-
RSE 27	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSE 32	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	34,50	19,00	32,3	-	-	17,2	-
RSAE 22	0694BN3812	C12-C32-C42-C52-C82	25,60	12,00	23,9	-	-	10,50	-
RSAE 23/3S	0694BL3003	C12-C32-C42-C52-C82	26,60	13,30	24,7	-	-	12,1	-
RAE 27	0694BL3142	B11BS	29,80	17,50	26,6	-	-	15,0	-
RSAE 27	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSAE 32	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	34,50	19,00	32,3	-	-	17,2	-
BK 25	0694BN3485	C13-C33-C43-C53-C83	25,00	9,00	-	24,60	26,68	-	8,73
BKR 25	0694BN3485	C13-C33-C43-C53-C83	25,00	9,00	-	24,60	26,68	-	8,73
BAK 25	0694BN3485	C13-C33-C43-C53-C83	25,00	9,00	-	24,60	26,68	-	8,73
BAK 100	0694BN3485	C13-C33-C43-C53-C83	25,00	9,00	-	24,60	26,68	-	8,73
BK50	0694BP0446	B23-C13-C33-C43-C53-C83	51,00	12,00	-	49,88	54,47	-	11,65
RSER 27 H	0694BL3142	B22-C12-C32-C52-C42-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSER 32 H	0694BL3142	B22-C12-C32-C52-C42-C82	34,50	19,00	32,3	-	-	17,2	-
RSHE 20	0694BN3812	B22-C12-C32-C52-C42-C82	25,6	12,0	23,9	-	-	10,5	-
RSHE 27	0694BL3142	B22-C12-C32-C52-C42-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSEX 22	0694BN3812	B22-C12-C32-C52-C42-C82	25,60	12,00	23,9	-	-	10,50	-
RSEX 27	0694BL3142	B22-C12-C32-C52-C42-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSAX 27	0694BL3142	B22-C12-C32-C52-C42-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RABE 27	0694BL3142	B11BS	29,80	17,50	26,6	-	-	15,0	-
RABE 32	0694BL3142	B11BS	34,90	19,80	31,4	-	-	17,0	-
RSAB 27	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSAB 32	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	34,50	19,00	32,3	-	-	17,2	-
RABE 127	0694BL3142	B11BS	29,80	17,50	26,6	-	-	15,0	-
RSAB 127	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	29,80	17,50	27,8	-	-	15,8	-
RSAB 132	0694BL3142	C12-C32-C42-C52-C82	34,50	19,00	32,3	-	-	17,23	-
S 14	0694BO3954	B11BS	26,80	10,00	23,32	-	-	8,50	-
SF 14	0694BO3954	B22-C12-C32	27,50	10,00	24,06	-	-	8,50	-

RENDIMENTO								MARCATURA RENDIMENTO ENERGETICO	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE FUNZIONANTE		PERDITE AL MANTELLO CON BRUCIATORE FUNZIONANTE	
Modelli	combustione	100% Pn	100% Pn 80/60°C	100% Pn 50/30°C	30% Pn Carico parziale	30% Pn carico parziale (80/60°C)	30% Pn carico parziale (50/30°C)	Direttiva 92/42/CEE	(100% Pn)	(P min)	(100% Pn)	(P min)
	%	%	%	%	%	%	%	stelle	%	%	%	%
RBE 24	91,50	88,50	-	-	85,50	-	-	1	8,5	12,80	3,00	4,00
RSBE 24	93,3	93	-	-	90,4	-	-	3	7,7	13,7	0,7	1,1
RRE 22	91,80	90,00	-	-	85,80	-	-	1	8,2	11,10	1,80	3,72
RSER 23/3S	93,30	93,00	-	-	92,10	-	-	3	6,7	12,00	-93,00	1,50
RSER 22	94	93,5	-	-	91	-	-	3	6	8,4	0,005	0,0006
RSER 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSER 32	94	93,8	-	-	91,8	-	-	3	6,8	10,4	0,7	0,4
RE 22	91,80	90,00	-	-	85,80	-	-	1	8,2	11,10	1,80	3,72
RSE 23/3S	93,3	93	-	-	92,1	-	-	3	6,7	12	-93	1,5
RSE 22	94	93,5	-	-	91	-	-	3	6	8,4	0,005	0,006
RSE 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSE 32	94	93,8	-	-	91,8	-	-	3	6,8	10,4	0,7	0,4
RSAE 22	94	93,5	-	-	91	-	-	3	6	8,4	0,005	0,006
RSAE 23/3S	93,3	93	-	-	92,1	-	-	3	6,7	12	-93	1,5
RAE 27	91,00	89,50	-	-	86,50	-	-	1	9,0	12,80	1,50	1,20
RSAE 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSAE 32	94	93,5	-	-	91	-	-	3	6,8	10,4	0,7	0,4
BK 25	98,50	-	98,40	106,70	-	100,10	106,30	4	1,5	2,40	0,10	0,70
BKR 25	98,50	-	98,40	106,70	-	100,10	106,30	4	1,5	2,40	0,10	0,70
BA 25	98,50	-	98,40	106,70	-	100,10	106,30	4	1,5	2,40	0,10	0,70
BA 100	98,50	-	98,40	106,70	-	100,10	106,30	4	1,5	2,40	0,10	0,70
BK50	98,50	-	97,80	106,80	-	101,80	107,90	4	2,1	2,90	0,10	1,00
RSER 27 H	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSER 32 H	94	93,8	-	-	91,8	-	-	3	6,8	10,4	0,7	0,4
RSHE 20	94	93,5	-	-	91	-	-	3	6	8,4	0,005	0,006
RSHE 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSEX 22	94	93,5	-	-	91	-	-	3	6	8,4	0,005	0,006
RSEX 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSAX 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RABE 27	91,00	89,50	-	-	86,50	-	-	1	9,0	12,80	1,50	1,20
RABE 32	91,70	90,10	-	-	87,00	-	-	1	8,3	10,80	1,60	3,00
RSAB 27	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSAB 32	94	93,8	-	-	91,8	-	-	3	6,8	10,4	0,7	0,4
RABE 127	91,00	89,50	-	-	86,50	-	-	1	9,0	12,80	1,50	1,20
RSAB 127	93,8	93,5	-	-	91,3	-	-	3	8,1	12	0,3	0,3
RSAB 132	94	93,8	-	-	91,8	-	-	3	6,8	10,4	0,7	0,4
S 14	91,40	87,00	-	-	85,00	-	-	-	8,6	12,40	4,40	2,40
SF 14	91,30	87,50	-	-	85,00	-	-	-	8,7	13,50	3,80	1,50

Modelli	TEMPERATURA FUMI		MASSA FUMI		CO ₂		CO		NO _x		NO _x
	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	Portata termica	(UNI EN 297-
	nominale	minima	nominale	minima	nominale	minima	nominale	minima	nominale	minima	pr. A5)
	°C	°C	kg/h	kg/h	%	%	ppm	ppm	ppm	mg/kWh	classe
RBE 24	117,40	91,70	82,11	79,20	4,76	2,19	55	18	88	156	2
RSBE 24	132,3	103,5	51,7	58,4	7,2	2,8	69	50	90	159	2
RRE 22	114,00	87,00	82,00	78,00	4,80	2,40	31	38	107	189	2
RSER 23/3S	121,80	87,40	47,00	56,00	8,4	3,52	39	33	17	31	5
RSER 22	110,5	79,5	59,2	65,2	6,2	2,6	73	165	60	105,8	3
RSER 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSER 32	119,60	100,30	81,00	90,00	6,35	3,13	56	46	112	197	2
RE 22	116	99,3	74,6	78	6,7	3,5	70	33	105	186	2
RSE 23/3S	121,80	87,40	47,00	56,00	8,45	3,52	39	33	17	31	5
RSE 22	110,5	79,5	59,2	65,2	6,2	2,6	73	165	60	105,8	3
RSE 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSE 32	116	99,3	74,6	78	6,7	3,5	70	33	105	186	2
RSAE 22	110,5	79,5	59,2	65,2	6,2	2,6	73	165	60	105,8	3
RSAE 23/3S	121,80	87,40	47,00	56,00	8,45	3,52	39	33	17	31	5
RAE 27	120,00	99,00	84,00	94,00	4,60	2,45	10	0	153	269	1
RSAE 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSAE 32	116	99,3	74,6	78	6,7	3,5	70	33	105	186	2
BK 25	74,00	68,00	41,00	16,00	9,40	8,70	91	14	26	47	5
BKR 25	74,00	68,00	41,00	16,00	9,40	8,70	91	14	26	47	5
BKA 25	74,00	68,00	41,00	16,00	9,40	8,70	91	14	26	47	5
BKA 100	74,00	68,00	41,00	16,00	9,40	8,70	91	14	26	47	5
BK50	65,60	60,00	80,00	19,70	9,66	9,20	10	5	20	35	5
RSER 27 H	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	10	169	298	1
RSER 32 H	116	99,3	74,6	78	6,7	3,5	70	33	105	186	2
RSHE 20	110,5	79,5	59,2	65,2	6,2	2,6	73	165	60	105,8	3
RSHE 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSEX 22	110,5	79,5	59,2	65,2	6,2	2,6	73	165	60	105,8	3
RSEX 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSAX 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RABE 27	120,00	99,00	84,00	94,00	4,60	2,45	10	0	153	269	1
RABE 32	115,00	94,00	102,00	98,00	4,80	2,75	24	5	134	236	-
RSAB 27	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSAB 32	116	99,3	74,6	78	6,7	3,5	70	33	105	186	2
RABE 127	120,00	99,00	84,00	94,00	4,60	2,45	10	0	153	269	1
RSAB 127	119,7	104,7	63,9	69,8	6,8	3,6	91	62	74	131	3
RSAB 132	116	99,3	74,6	78	6,7	3,5	70	33	105	186	2
S 14	119,00	82,00	88,00	-	4,60	1,87	63	36	-	-	-
SF 14	172,00	114,00	56,00	-	7,50	2,50	56	68	-	-	-