

	MOD. CALDAIA		PORTATA TERMICA				POTENZA TERMICA				RENDIMENTI		
			nominale		minima		nominale		minima		Comb	Utile 100%	Utile 30%
			kW	kcal/h	kW	kcal/h	kW	kcal/h	kW	kcal/h			
ISTANTANEE BITERMICHE	RBE 22		26,60	22900	11,50	9890	23,70	20380	9,75	8387	92,20	89,10	85,90
	RSBE 22		26,60	22900	11,50	9890	24	20657	9,55	8209	90,84	90,30	86,30
SOLO RISCALDAM.	RRE 23N		26,60	22900	13,30	11438	23,54	20245	12	10300	92,50	88,50	90,40
	RSER 22		26,60	22900	12,80	11000	24,34	20900	11	9450	93,70	91,50	87,10
	RSER 23/3S		26,60	22900	13,30	11438	24,74	21275	12,18	10477	94,70	93,00	92,10
ISTANTANEE	RE 22		26,60	22900	12,80	11000	23,90	20550	10,90	9370	91,80	90,00	85,80
	RE 23N		26,60	22900	13,30	11438	23,54	20245	12	10300	92,50	88,50	90,40
	RSE 22		26,60	22900	12,80	11000	23,76	20434	10,50	9061	93,70	92,60	88,30
	RSE 27		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
	RSE 32		34,50	29670	19	16340	31,90	27445	16,93	14556	93,20	92,50	90,50
	RSE 23/3S		26,60	22900	13,30	11438	24,74	21275	12,18	10477	94,70	93,00	92,10
AD ACCUMULO	RAE 27		29,80	25628	17,50	15000	26,68	22950	15,06	12950	91	89,50	86,50
	RAE 23N		26,60	22900	13,30	11438	23,54	20245	12	10300	92,50	88,50	90,40
	RSAE 27		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
	RSAE 32		34,50	29670	19	16340	31,90	27445	16,93	14556	93,20	92,50	90,50
	RSAE 23/3S		26,60	22900	13,30	11438	24,74	21275	12,18	10477	94,70	93,00	92,10
PREMISC. A CONDENS.	BK 25	80°/60°	25	21500	9	7740	24,60	21156	8,73	7508	98,50	98,40	100,10
		50°/30°					26,67	22940				106,70	106,30
	BKR 25	80°/60°	25	21500	9	7740	24,60	21156	8,73	7508	98,50	98,40	100,10
		50°/30°					26,67	22940				106,70	106,30
	BKA 25	80°/60°	25	21500	9	7740	24,60	21156	8,73	7508	98,50	98,40	100,10
		50°/30°					26,67	22940				106,70	106,30
	BKA 100	80°/60°	25	21500	9	7740	24,60	21156	8,73	7508	98,50	98,40	100,10
		50°/30°					26,67	22940				106,70	106,30
PER INSTALLAZ. ALL' ESTERNO	RSBE 22H		26,60	22900	11,50	9890	24	20657	9,55	8209	90,84	90,30	86,30
	RSHE 22		26,60	22900	12,80	11000	24,34	20900	11	9450	93,70	91,50	87,10
	RSHE 27		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
INSTALLAZ. ALL' ESTERNO INCASSATE A MURO	RSBE 22X		26,60	22900	11,50	9890	24	20657	9,55	8209	90,84	90,30	86,30
	RSEX 22		26,60	22900	12,80	11000	23,76	20434	10,50	9061	93,70	92,60	88,30
	RSEX 27		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
	RSAX 27		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
A BASAMENTO	RABE 27		29,80	25628	17,50	15000	26,68	22950	15,06	12950	91	89,50	86,50
	RABE 32		34,90	30014	19,80	17028	31,44	27040	17,06	14678	91,70	90,10	87
	RABE 127		29,80	25628	17,50	15000	26,68	22950	15,06	12950	91	89,50	86,50
	RSAB 27		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
	RSAB 127		29,80	25628	17,50	15000	26,85	23090	15	12900	91,50	90,10	87,50
BLOWSPLIT	RSER 27H		29,80	25628	17,5	15000	26,80	23090	15	12900	91,50	91,50	
	RSER 32H		34,50	29670	19	16340	31,90	27445	16,93	14556	93,20	92,50	90,50

MOD. CALDAIA	PERDITE AL CAMINO		PERDITE AL MANTELLO		TEMP. FUMI °C		PORTATA FUMI Kg/h		CO2 %		CO ppm	
	Pot. nom.	Pot. rid.	Pot. nom.	Pot. rid.	Pot. nom.	Pot. rid.	Pot. nom.	Pot. rid.	Pot. nom.	Pot. rid.	Pot. nom.	Pot. rid.
RBE 22	7,80	12,25	3,10	2,95	114	85,4	0,0216	0,0228	5,02	2,03	33	26
RSBE 22	9,16	16,53	0,54	0,47	139	105,5	0,0205	0,0238	5,34	2,03	30	34
RRE 23N	7,50	8,13	4	1,87	111,5	74,1	0,0208	0,0186	5	2,68	21	9
RSER 22	6,30	10,40	2,20	3,70	121,8	100,5	0,0147	0,0155	7,17	3,14	46	14
RSER 23/3S	5,30	7,55	1,70	1,50	121,8	87,40	0,0130	0,0155	8,45	3,52	39	33
RE 22	8,20	11,10	1,10	1	114	87	0,0227	0,0216	4,80	2,40	31	38
RE 23N	7,50	8,13	4	1,87	111,5	74,10	0,0208	0,0186	5	2,68	21	9
RSE 22	6,30	11,20	2,20	3,70	113,8	95,60	0,0176	0,0191	6,20	2,60	33	17
RSE 27	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RSE 32	6,80	10,40	0,70	0,40	119,6	100,3	0,0225	0,0128	6,35	3,13	56	46
RSE 23/3S	5,30	7,55	1,70	1,50	121,8	87,40	0,0130	0,0155	8,45	3,52	39	33
RAE 27	9	12,8	1,50	1,20	120	99	0,0233	0,0261	4,60	2,45	10	0
RAE 23N	7,50	8,13	4	1,87	111,5	74,10	0,0208	0,0186	5	2,68	21	9
RAE 27	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RAE 32	6,80	10,40	0,70	0,40	119,6	100,3	0,0225	0,0128	6,35	3,13	56	46
RAE 23/3S	5,30	7,55	1,70	1,50	121,8	87,40	0,0130	0,0155	8,45	3,52	39	33
BK 25	1,50	2,40	0,10	0,70	74	68	0,0114	0,004	9,40	8,70	98	16
BKR 25	1,50	2,40	0,10	0,70	74	68	0,0114	0,004	9,40	8,70	98	16
BAK 25	1,50	2,40	0,10	0,70	74	68	0,0114	0,004	9,40	8,70	98	16
BAK 100	1,50	2,40	0,10	0,70	74	68	0,0114	0,004	9,40	8,70	98	16
RSBE 22H	9,16	16,53	0,54	0,47	139	105,5	0,0205	0,0238	5,34	2,03	30	34
RSHE 22	6,30	10,40	2,20	3,70	121,8	100,5	0,0147	0,0155	7,17	3,14	46	14
RSHE 27	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RSBE 22X	9,16	16,53	0,54	0,47	139	105,5	0,0205	0,0238	5,34	2,03	30	34
RSEX 22	6,30	11,20	2,20	3,70	113,8	95,6	0,0176	0,0191	6,20	2,60	33	17
RSEX 27	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RSAX 27	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RABE 27	9	12,80	1,50	1,20	120	99	0,0233	0,0261	4,60	2,45	10	0
RABE 32	8,30	10,80	1,60	3	115	94	0,0283	0,0272	4,80	2,75	24	5
RABE 127	9	12,80	1,50	1,20	120	99	0,0233	0,0261	4,60	2,45	10	0
RSAB 27	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RSAB 127	8,50	13,50	1,40	1,32	151	130	0,0183	0,0216	6,70	3,30	39	10
RSER 27H			1,40	1,32	151	130			6,70	3,30	39	10
RSER 32H	6,80	10,40	0,70	0,40	119,6	100,3	0,0225	0,0128	6,35	3,13	56	46