

RENDIMENTI CALDAIE A GAS IN RISPONDEZA ALL'ART. 6 DEL DPR 26-08-1993 N. 412

MODELLO	Potenza termica	Portata termica	Rendimento a carico nominale		Rendimento al 30% del carico	
	kW	kW	minimo richiesto	misurato	minimo richiesto	misurato
RX 19 CE	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
RX 26 CE	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
RX 37 CE	39,1	44,8	87,2	87,3	84,8	85,2
RX 48 CE	48,8	55,0	87,4	88,7	85,1	85,4
RX 55 CE	60,7	69,2	87,6	87,7	85,3	85,8
RMG 73 CE	72,8	82,7	87,7	88,0	85,6	86,1
RMG 83 CE	83,0	94,2	87,8	88,0	85,8	86,2
RMG 93 CE	93,3	105,9	87,9	88,1	85,9	86,3
RS 107 CE	107,4	121,7	88,1	88,2	86,1	86,5
RS 129 CE	129,0	145,9	88,2	88,4	86,3	86,7
RS 151 CE	150,6	170,0	88,4	88,6	86,5	86,9
RS 172 CE	172,2	194,2	88,5	88,7	86,7	87,1
RS 194 CE	193,7	218,2	88,6	88,8	86,9	87,3
RS 215 CE	215,2	242,1	88,7	88,9	87,0	87,5
RS 237 CE	236,5	266,0	88,7	88,9	87,1	87,6
RS 258 CE	257,8	290,0	88,8	88,9	87,2	87,7
RS 279 CE	279,1	313,6	88,9	89,0	87,3	87,8
BITHERM 20/65 CE	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
BITHERM 26/80 CE	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
BITHERM 35/80 CE	37,2	42,4	87,1	87,7	84,7	85,3
DUOGAS 20/40 CE	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
DUOGAS 26/40 CE	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
EKO BF 25 CE	28,5	31,6	86,9	90,2	84,4	86,7
MISTRAL 31-31/50 CE	31,0	34,4	87,0	90,1	84,5	86,8
KOMBIMAT 26/38 CE	29,0	32,2	86,9	90,0	84,4	86,5
AVANT BF 25/50 CE	28,5	31,6	86,9	90,2	84,4	86,1
MURELLE 20 CE	23,3	25,7	86,7	90,7	84,1	86,5
MURELLE 25 CE	27,6	30,6	86,9	90,2	84,3	86,9
MURELLE 20 BF CE	23,3	25,7	86,7	90,7	84,1	85,9
MURELLE 25 BF CE	29,6	32,8	86,9	90,2	84,4	86,1
MURELLE 20 BN CE	24,4	27,1	86,8	90,0	84,2	86,5
MURELLE 20 BNS CE	23,2	25,8	86,7	90,0	84,1	86,0
MURELLE 25 BNS CE	28,5	31,6	86,9	90,2	84,4	86,1
OPEN 20 CE	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,5
OPEN 20 BF CE	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,0

NOTA: I dati sono stati ottenuti secondo le modalità di prova indicate all'allegato E del DPR 412.