

Unical®


MODULEX EXT

100 - 116 - 150

200 - 250 - 300

350

**CALDAIA MODULARE
A CONDENSAZIONE**



**ISTRUZIONI
PER L'INSTALLATORE
E IL MANUTENTORE**

IT

Attenzione il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell'installatore e/o del manutentore professionalmente qualificato, in conformità alle leggi vigenti.

Il responsabile dell'impianto NON è abilitato a intervenire sulla caldaia.

Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non può essere considerato responsabile

INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1	Simbologia utilizzata nel manuale	3
1.2	Uso conforme dell'apparecchio	3
1.3	Informazioni da fornire al responsabile dell'impianto	3
1.4	Avvertenze per la sicurezza	4
1.5	Targhetta dei dati tecnici	5
1.6	Avvertenze generali	6
2	CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI	7
2.1	Caratteristiche tecniche	7
2.2	Dimensioni	8
2.3	Dati di funzionamento secondo UNI 10348	9
2.4	Vista laterale destra con l'indicazione dei componenti principali	10
3	ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE	11
3.1	Avvertenze generali	11
3.2	Norme per l'installazione	12
3.3	Imballo	13
3.4	Posizionamento in centrale termica	13
3.5	Installazione su impianti esistenti	14
3.6	Allacciamento della caldaia	15
3.7	Allacciamento gas	16
3.8	Allacciamento tubi mandata e ritorno impianto	17
3.9	Determinazione della pompa circuito primario o pompa di caldaia	18
3.10	Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo aggiuntivi prescritti dal D.M. 01-12-1975 + kit anello primario	19
3.11	Schema collegamento ISPELS	20
3.12	Scarico valvola di sicurezza	21
3.13	Filtro impianto idraulico	21
3.14	Valvole a sfera	21
3.15	Protezione antigelo della caldaia	22
3.16	Compensatore idraulico e scambiatore a piastre	22
3.17	Scarico della condensa	23
3.18	Trattamento dell'acqua	24
3.19	Allacciamento alla canna fumaria	25
3.20	Allacciamento collettore scarico fumi	25
3.21	Funzionamento	27
3.22	Allacciamenti elettrici	29
3.23	Schema di collegamento pratico	30
3.24	Schema collegamenti e gestione	32
3.25	Esempi di installazione (schema funzionale e descrizione collegamenti) con centralina di controllo opzionale	34
	Collegamenti per caldaie in cascata gestite da termoregolazioni esterne	36
3.26	Controllore di cascata BCM	38
3.27	Configurazione con circolatore	42
3.28	Riempimento e svuotamento dell'impianto	43
3.29	Verifica regolazione della pressione al bruciatore	44
3.30	Operatività di emergenza	47
3.31	Prima accensione	48
4	ISPEZIONE E MANUTENZIONE	49
5	CERTIFICATO CE	55

1

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 - SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate dai simboli rappresentati:



PERICOLO!
Grave pericolo per l'incolumità e la vita



ATTENZIONE!
Possibile situazione pericolosa per il prodotto e l'ambiente



NOTA!
Suggerimenti per l'utenza

1.2 - USO CONFORME DELL'APPARECCHIO



L'apparecchio **MODULEX** è stato costruito sulla base del livello attuale della tecnica e delle riconosciute regole tecniche di sicurezza.

Ciò nonostante, in seguito ad un utilizzo improprio, potrebbero insorgere pericoli per l'incolumità e la vita dell'utente o di altre persone ovvero danni all'apparecchio oppure ad altri oggetti.

L'apparecchio è previsto per il funzionamento in impianti di riscaldamento a circolazione d'acqua calda. Qualsiasi utilizzo diverso viene considerato quale improprio.

Per qualsiasi danno risultante da un utilizzo improprio **UNICAL** non si assume alcuna responsabilità.

Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scrupolosamente alle istruzioni del presente manuale.

1.3 - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'UTENTE



L'utente deve essere istruito sull'utilizzo e sul funzionamento del proprio impianto di riscaldamento, in particolare:

- Consegnare all'utente le presenti istruzioni, nonché gli altri documenti relativi all'apparecchio inseriti nella busta contenuta nell'imballo. **L'utente deve custodire tale documentazione in modo da poterla avere a disposizione per ogni ulteriore consultazione.**
- Informare l'utente sull'importanza delle bocchette di areazione e del sistema di scarico fumi, evidenziandone l'indispensabilità e l'assoluto divieto di modifica.
- Informare l'utente riguardo al controllo della pressione dell'acqua dell'impianto nonché sulle operazioni per il ripristino della stessa.
- Informare l'utente riguardo la regolazione corretta di temperature, centraline/termostati e radiatori per risparmiare energia.
- Ricordare che è obbligatorio effettuare una manutenzione regolare dell'impianto una volta all'anno e un'analisi di combustione ogni due anni (come da legge nazionale).
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

Nel caso di danni a persone, animali e cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale il costruttore non può essere considerato responsabile.

Informazioni generali

1.4 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE!

L'apparecchio non deve essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, senza esperienza e conoscenza. Queste persone devono essere precedentemente istruite e sorvegliate durante le operazioni di manovra. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.



ATTENZIONE!

L'installazione, la regolazione e la manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale professionalmente qualificato, in conformità alle norme e disposizioni vigenti, poichè un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.



PERICOLO!

Lavori di manutenzione o riparazioni della caldaia devono essere eseguiti da personale professionalmente qualificato, autorizzato da Unical; si raccomanda la stipula di un contratto di manutenzione. Una manutenzione carente o irregolare può compromettere la sicurezza operativa dell'apparecchio e provocare danni a persone, animali e cose per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.



Modifiche alle parti collegate all'apparecchio

Non effettuare modifiche ai seguenti elementi:

- alla caldaia
- alle linee di alimentazione gas, aria, acqua e corrente elettrica
- al condotto fumi, alla valvola di sicurezza e alla sua tubazione di scarico
- agli elementi costruttivi che influiscono sulla sicurezza operativa dell'apparecchio



Attenzione!

Per stringere o allentare i raccordi a vite, utilizzare esclusivamente delle chiavi a forcella (chiavi fisse) adeguate.

L'utilizzo non conforme e/o gli attrezzi non adeguati possono provocare dei danni (per es. fuoriuscite di acqua o di gas).



ATTENZIONE!

Indicazioni per apparecchi funzionanti a gas propano

Sincerarsi che prima dell'installazione dell'apparecchio il serbatoio del gas sia stato disaerato.

Per una disaerazione a regola d'arte del serbatoio rivolgersi al fornitore del gas liquido e comunque a personale abilitato ai sensi di legge.

Se il serbatoio non è stato disaerato a regola d'arte possono insorgere problemi di accensione.

In tal caso rivolgersi al fornitore del serbatoio del gas liquido.



Odore di gas

Qualora venisse avvertito odore di gas attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza:

- non azionare interruttori elettrici
- non fumare
- non far uso del telefono
- chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas
- aerare l'ambiente dove è avvenuta la fuga di gas
- informare la società di erogazione gas oppure una ditta specializzata nell'installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento.



Sostanze esplosive e facilmente infiammabili

Non utilizzare o depositare materiali esplosivi o facilmente infiammabili (ad es. benzina, vernici, carta) nel locale dove è installato l'apparecchio.



ATTENZIONE

IL GRUPPO TERMICO DEVE ESSERE INSTALLATO IN MODO TALE DA EVITARE, NELLE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO PREVISTE, IL CONGELAMENTO DEL LIQUIDO IN ESSO CONTENUTO E IMPEDIRE CHE GLI ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO VENGANO ESPOSTI A TEMPERATURE INFERIORI A **-15°C** E SUPERIORI A **+40°C**.

IL GRUPPO TERMICO DEVE ESSERE PROTETTO DA VARIAZIONI CLIMATICHE/AMBIENTALI CON :

- La coibentazione delle tubazioni idrauliche e dello scarico condensa
- L'adozione di specifici prodotti antigelo nell'impianto idraulico.

Normativa di riferimento UNI 11071/03

TARGHETTA DEI DATI TECNICI

Marcatura CE

La marcatura CE documenta che le caldaie soddisfano:

- I requisiti essenziali della direttiva relativa agli apparecchi a gas (direttiva 2009-142 EC)
- I requisiti essenziali della direttiva relativa alla compatibilità

tà elettromagnetica (direttiva 2004/108 EC)

- I requisiti essenziali della direttiva rendimenti (direttiva 92/42/EEC)
- I requisiti essenziali della direttiva bassa tensione (direttiva 2006/95/EC)

Unical®
CE 1

2

Model <input style="width: 80%;" type="text"/>	CEE 92/42 <input style="width: 20px;" type="text"/> ★ <input style="width: 20px;" type="text"/>
S.N° <input style="width: 80%;" type="text"/>	PIN <input style="width: 80%;" type="text"/>
Types <input style="width: 80%;" type="text"/>	NOx <input style="width: 80%;" type="text"/>

A Central Heating	Pn <input style="width: 60%;" type="text"/> kW	Pcond <input style="width: 60%;" type="text"/> kW
	Qmax <input style="width: 60%;" type="text"/> kW	Adjusted Qn <input style="width: 60%;" type="text"/> kW
	PMS <input style="width: 60%;" type="text"/> bar	T max <input style="width: 60%;" type="text"/> °C

B Domestic hot water	Qnw <input style="width: 60%;" type="text"/> kW	D <input style="width: 60%;" type="text"/> l/min
	R factor <input style="width: 60%;" type="text"/>	F factor <input style="width: 60%;" type="text"/>
	PMW <input style="width: 60%;" type="text"/> bar	T max <input style="width: 60%;" type="text"/> °C

C Electrical Power supply

21 V	HZ	22 W
IP class: <input style="width: 80%;" type="text"/>		

D Countries of destination

24	25	26
----	----	----

E Factory setting

27	mbar <input type="checkbox"/>
	mbar <input type="checkbox"/>

28

LEGENDA:

1 = Ente di sorveglianza CE

2 = Tipo di caldaia

3 = Modello caldaia

4 = Numero di stelle (direttiva 92/42/CEE)

5 = (S.N°) Matricola

6 = P.I.N. Numero Identificativo del Prodotto

7 = Tipi di configurazioni scarico fumi approvati

8 = (NOx) Classe di NOx

A = Caratteristiche circuito riscaldamento

9 = (Pn) Potenza utile nominale

10 = (Pcond) Potenza utile in condensazione

11 = (Qmax) Portata termica massima

12 = (Adjusted Qn) Regolata per portata termica nominale

13 = (PMS) Pressione max. esercizio riscaldamento

14 = (T max) Temperatura max. riscaldamento

B = Caratteristiche circuito sanitario

15 = (Qnw) Portata termica nominale in funzione sanitario (se diversa da Qn)

16 = (D) Portata specifica A.C.S. secondo EN 625 - EN 13203-1

17 = (R factor) N° rubinetti in base alla quantità di acqua dichiarata (EN 13203-1)

18 = (F factor) N° stelle in base alla qualità di acqua dichiarata (EN 13203-1)

19 = (PMW) Pressione max. esercizio sanitario

20 = (T max) Temperatura max. sanitario

C = Caratteristiche elettriche

21 = Alimentazione elettrica

22 = Consumo

23 = Grado di protezione

D = Paesi di destinazione

24 = Paesi diretti ed indiretti di destinazione

25 = Categoria gas

26 = Pressione di alimentazione

E = Regolazioni di fabbrica

27 = Regolata per gas tipo X

28 = Spazio per marchi nazionali

1.7 - AVVERTENZE GENERALI

Il libretto d'istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere conservato dal responsabile dell'impianto.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione e la manutenzione del vostro apparecchio devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore, a regola d'arte e da personale qualificato ed abilitato ai sensi di legge.

Gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso sanitario DEVONO essere costruiti nella loro interezza con materiali conformi al D.M. 174/2004 (rubinetterie, tubazioni, raccordi ecc...)

Per personale professionalmente qualificato s'intende, quello avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile, produzione di acqua calda ad uso sanitario e manutenzione. Il personale dovrà avere le abilitazioni previste dalla legge vigente.

Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non è responsabile.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

Non ostruire i terminali dei condotti di aspirazione/scarico.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale abilitato ai sensi di legge.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale autorizzato da Unical, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e il decadimento della garanzia.

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto funzionamento è indispensabile far effettuare da personale abilitato la manutenzione annuale.

Allorché si decida di non utilizzare l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali fonti di pericolo.

Prima di rimettere in servizio un apparecchio rimasto inutilizzato, procedere al lavaggio dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria, facendo scorrere l'acqua per il tempo necessario al ricambio totale.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo accessori originali.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso (*).

2

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

2.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

- E' un generatore di calore compatto a gas a condensazione Low NOx costituito da un solo modulo termico predisposto per funzionare singolarmente o in batteria e per essere collocato direttamente all'esterno (IPX5D). Tale modulo termico è costituito da due a più elementi termici (da 2 a 7), da esso inscindibili in quanto racchiusi sotto lo stesso mantello di protezione. Questi elementi sono collegati ad un unico collettore di scarico fumi e vengono controllati da un unico microprocessore, con gestione totale delle temperature sia dal punto di vista funzionale che delle sicurezze.

Viene fornita unicamente nella versione **SOLO RISCALDAMENTO**.

ATTENZIONE: Questi apparecchi NON sono idonei alla produzione di acqua per il consumo umano secondo il D.M. 174/2007.

- Rendimento al 100% di carico con temperatura 30/50° C = 101%.
Al 30% di carico con 30°C sul ritorno = 108,2%.
- Classe di rendimento ☆☆☆☆☆
- Ciascun elemento termico, in alluminio/magnesio/silicio, è costituito da uno scambiatore di calore privo di intercettazioni idrauliche composto da camera di combustione con bruciatore, ventilatore modulante, valvola gas, BMM, dispositivo di accensione e controllo fiamma, sensore NTC di controllo temperatura locale e termostato di sicurezza.
- L'intero gruppo termico dispone di sensori NTC di controllo temperatura globale sui collettori di mandata e ritorno.
- Coibentazione integrale con lana sintetica anallergica.
- Bruciatore a premiscelazione totale, modulante, con combustore di "spugna metallica" (NIT), ad irraggiamento. Premiscelazione nel ventilatore. Diaframma automatico anti-riflusso di separazione dalla camera di combustione.
- Sistema di aspirazione/alimentazione dell'aria comburente dal locale caldaia o direttamente dall'esterno (bruciatore stagno).
- Potenza massima utile nominale erogata per ciascun modulo 50 kW; minima 12 kW.
- Livello di rumorosità alla massima potenza inferiore a 49 dBA.
- Possibilità di configurazione dei moduli :
- Possibilità di affiancamento in cascata di 2 o più gruppi termici **Modulex**
- Funzionamento in riscaldamento: determinazione della potenza istantanea mediante microprocessore di comando, con preimpostazione di parametri di confronto tra temperatura richiesta (o calcolata dalla termoregolazione esterna) e temperatura globale di mandata.
- Logica di funzionamento:

- A) Ripartizione della potenza sul n° maggiore di moduli possibile al carico minimo possibile (fino a 12 kW) per l'ottenimento del massimo rendimento.
- B) Sistema di ripartizione delle ore di lavoro automatico per ciascun modulo al fine di garantire lo sfruttamento omogeneo ottimale.
- C) Produzione di A.C.S. mediante sonda di priorità, per il comando mediante pompa di carico bollitore o valvola deviatrice a tre vie attraverso E 8.
- D) Possibilità di controllo di potenza dei singoli moduli per eventuali tarature e/o assistenza con codice di accesso riservato.

- Possibilità di controllo di potenza dei singoli moduli.
- Controllo della richiesta di calore: setpoint della temperatura e livello della modulazione.
- Monitoraggio dello stato di funzionamento e delle temperature.
- Gestione degli allarmi.
- Impostazione dei parametri.
- Relay di comando per l'attivazione di una pompa a velocità fissa
- Uscita analogica 0÷10V per il controllo di un circolatore modulante.
- Operatività di emergenza: consente di evitare il fermo impianto quale conseguenza dell'interruzione della comunicazione con il sistema di automazione (eventuale telegestione) della centrale:
- Ingresso per comando di richiesta a "Setpoint costante": 70°C, potenza massima 50%.
- Ingresso di reset Allarme.
- Relay di segnalazione Allarme.
- Tubi di collegamento gas, mandata, ritorno acqua impianto predisposti per eventuale collegamento (dal lato opposto).
- Pannellatura integrale facilmente rimovibile con pannelli in acciaio verniciati a fuoco
- Scarico fumi posizionabile a destra, sinistra. dietro il gruppo termico.
- Vasca raccolta condensa con sifone di scarico e camera fumo in acciaio inox.
- Disareatore incorporato
- Pesì e dimensioni (vedere tabella al punto 1.2)
- Pannelli strumenti a scomparsa (POP-UP)


SONDE a corredo della caldaia:

- 00262208 sonda esterna
 - 00262209 mandata miscelata
 - 00262210 sonda caldaia
 - 00262211 sonda bollitore
- Accessori opzionali:**
- 00262603 Sonda PT1000
 - 00262827 Neutralizzatore condensa acida fino 300 kW
 - 00262829 Neutralizzatore condensa acida fino 1500 kW
 - 00361044 Kit pulizia corpi modulex
 - 00361332 Kit termoregolazione E8
 - 00361358 Kit comando remoto BM8
 - 00361359 Kit custodia termoregolazione
 - 00361545 Kit modulo espansione E8
 - **Anelli primari:** COMPO S - BOX COPERTURA ANELLO COMPO S. - KIT ISPELS, vedi cap. 3.10
 - 00361976 Separatore idraulico
 - 00362075 Kit supporto terminale fumi
 - 00362076 Kit scarico fumi posteriore
 - 00362021 Kit supporto 10 cm

N° Moduli	Modello	Campo di Potenza	Rapporto di Modulazione
2	100	12 a 100 kW	1:8 (100 a 12,5%)
3	116	12 a 116 kW	1:9,7 (100 a 10,3%)
3	150	12 a 150 kW	1:12 (100 a 8,3%)
4	200	12 a 200 kW	1:16 (100 a 6,3%)
5	250	12 a 250 kW	1:20 (100 a 5,0%)
6	300	12 a 300 kW	1:24 (100 a 4,2%)
7	350	12 a 350 kW	1:28 (100 a 3,6%)

Caratteristiche tecniche e dimensioni

2.2 - DIMENSIONI



	MODULEX	100	116	150	200	250	300	350
Dimensioni								
N. elementi termici		2	3	3	4	5	6	7
Altezza	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza "L"	mm	764	764	764	1032	1032	1300	1300
Larghezza "L1"	mm	706	706	706	974	974	1242	1242
Profondità "P"	mm	770	770	770	770	770	770	770
Profondità "P1"	mm	705	705	705	705	705	705	705
Dimensioni attacchi								
Raccordo Gas	mm (inch)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)
Mandata impianto M	mm (inch)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)
Ritorno impianto R	mm (inch)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)
Raccordo camino	mm	150*/200	150*/200	150*/200	150*/200	200	200	200
Scarico condensa	mm	40	40	40	40	40	40	40

(*) Riduzione raccordo camino Ø200/150

Caratteristiche tecniche e dimensioni

2.3 - DATI DI FUNZIONAMENTO (UNI 10348) / CARATTERISTICHE GENERALI

CALDAIA TIPO	MODULEX	100	116	150	200	250	300	350
Categoria della caldaia	II _{2H3P}							
Portata termica nominale su P.C.I. Q_n	kW	100	116	150	200	250	300	348
Portata termica minima su P.C.I. Q_{min}	kW	12	12	12	12	12	12	12
Potenza utile nominale (Tr 60 / Tm 80 °C) P_n	kW	97,2	112,9	146,1	195,2	244,5	294,0	342,2
Potenza utile minima (Tr 60 / Tm 80 °C) $P_{n\ min}$	kW	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Potenza utile nominale (Tr 30 / Tm 50 °C) P_{cond}	kW	100,1	116	150,0	200,4	251,3	302,7	354,6
Potenza utile minima (Tr 30 / Tm 50 °C) $P_{cond\ min}$	kW	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Rendimento a potenza nominale (Tr 60 / Tm 80°C)	%	97,2	97,3	97,4	97,6	97,8	98,0	98,2
Rendimento a potenza minima (Tr 60 / Tm 80°C)	%	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16
Rendimento a potenza nominale (Tr 30 / Tm 50°C)	%	100,1	101,0	100,8	100,2	100,5	100,9	101,9
Rendimento al potenza minima (Tr 30/Tm 50°C)	%	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
Classe di rendimento secondo direttiva 92/42 CEE		4	4	4	4	4	4	4
Rendimento di combustione a carico nominale	%	97,8	97,8	97,8	97,8	98,0	98,1	98,3
Rendimento di combustione a carico minimo	%	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
Perdite al mantello bruciatore funzionante	%	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
Perdite al mantello bruciatore spento		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Temperatura fumi netta $t_f - t_a$ (max)	°C	44,2	45,1	45,1	46,5	47,3	48,2	49,1
Portata massica fumi (max)	kg/h	163,4	189,6	245,2	326,9	408,6	490,3	572
Eccesso aria	%	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
(**) CO_2 (min/max)	%	-	-	-	-	-	-	-
NO_x (valore ponderato secondo EN 297A3)	mg/kWh	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
Classe di NO_x		5	5	5	5	5	5	5
Perdite al camino con bruciatore funzionante (max)	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	1,9	1,7
Portata d'acqua alla potenza nominale (ΔT 20°C)	l/h	4180	4853	6282	8394	10514	12642	14784
Pressione minima del circuito riscaldamento	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pressione massima del circuito riscaldamento	bar	6	6	6	6	6	6	6
Contenuto d'acqua	l	10,1	14,2	14,2	18,3	22,4	26,5	30,6
Consumo gas metano G20 (p.alim. 20 mbar) a Q_n	m ³ /h	10,6	12,3	15,9	21,1	26,4	31,7	37,0
Consumo gas metano G20 (p.alim. 20 mbar) a Q_{min}	m ³ /h	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Consumo gas G25 (p.alim. 20/25 mbar) a Q_n	m ³ /h	12,3	14,3	18,4	24,6	30,7	36,9	43,0
Consumo gas G25 (p.alim. 20/25 mbar) a Q_{min}	m ³ /h	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Q_n	kg/h	7,8	9,0	11,6	15,5	19,4	23,3	27,2
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Q_{min}	kg/h	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Massima pressione disponibile base camino	Pa	100	100	100	100	100	100	100
Produzione di condensa max	kg/h	15,3	17,7	23	30,6	38,3	45,9	53,6
Emissioni								
CO con 0% di O_2 nei fumi	ppm	<77	<77	<77	<77	<77	<77	<77
NO_x con 0% di O_2 nei fumi	ppm	<44	<44	<44	<44	<44	<44	<44
Sonore	dBA	<49	<49	<49	<49	<49	<49	<49
Dati elettrici								
Tensione di alimentazione / Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Fusibile sull'alimentazione	A (F)	4	4	4	4	4	4	4
Potenza massima	W	145	165	210	290	362	435	507
(***) Grado di protezione	IP	X5D						
Consumo in stand-by	W	10	10	10	10	10	10	10




(*) Temperatura Ambiente = 20°C
 (**) Vedi tabella "UGELLI - PRESSIONI"
 (***) Il grado di protezione IP X5D è ottenuto con coperchio abbassato.



La targhetta dati tecnici si trova sotto al mantello ed è posizionata sulla traversa di fissaggio anteriore.

Caratteristiche tecniche e dimensioni

2.4 - VISTA LATERALE DESTRA CON L'INDICAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI



uscita fumi lato DESTRO (condizione di fornitura) - lato SINISTRO e lato POSTERIORE (ordinare kit uscita fumi posteriore)
mandata lato DESTRO (condizione di fornitura) - lato SINISTRO
ritorno lato DESTRO (condizione di fornitura) - lato SINISTRO
ingresso Gas lato DESTRO (condizione di fornitura) - lato SINISTRO



Nel caso vi sia la necessità di posizionare lo scarico fumi, sul lato **sinistro** della caldaia, è necessario spostare il coperchio "A" con il relativo cablaggio, sensore di livello e tubo pressostato, sul lato posteriore della caldaia. Il coperchio posteriore (precedentemente tolto) deve essere ri-posizionato sul lato destro della caldaia.

3

ISTRUZIONI PER
L'INSTALLAZIONE

3.1 - AVVERTENZE GENERALI

**ATTENZIONE!**

Questa caldaia deve essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente prevista. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica.

**ATTENZIONE!**

Gli apparecchi sono progettati esclusivamente per installazioni all'interno di vani tecnici idonei.



Prima di allacciare la caldaia far effettuare da personale professionalmente qualificato:

- a) **Un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere eventuali residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia, anche dal punto di vista igienico-sanitario.**
- b) La verifica che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile.
Il tipo di combustibile è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dalla targhetta delle caratteristiche tecniche.
- c) Il controllo che il camino/canna fumaria abbia un tiraggio adeguato, non presenti strozzature, e che non siano inseriti scarichi di altri apparecchi, a meno che la canna fumaria non sia realizzata per servire più utenze secondo le specifiche norme e prescrizioni vigenti. Solo dopo questo controllo può essere montato il raccordo tra caldaia e camino/canna fumaria.

**ATTENZIONE!**

In locali dove sono presenti vapori aggressivi oppure polveri, l'apparecchio deve funzionare indipendentemente dall'aria del locale d'installazione!

**ATTENZIONE!**

L'apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato in possesso dei requisiti tecnico-professionali secondo la legge 46/90 che, sotto la propria responsabilità, garantisca il rispetto delle norme secondo le regole della buona tecnica.

**ATTENZIONE!**

Montare l'apparecchio in modo che possano essere rispettate le distanze minime richieste per l'installazione e la manutenzione.



La caldaia deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

3.2 - NORME PER L'INSTALLAZIONE

La **MODULEX EXT** è un gruppo termico previsto per la categoria gas II_{2H3P}.

L'installazione dell'apparecchio dovrà essere effettuata in ottemperanza alle istruzioni contenute in questo manuale.

L'installazione deve essere eseguita da un tecnico professionalmente abilitato, **il quale si assume la responsabilità per il rispetto di tutte le leggi locali e/o nazionali pubblicate sulla gazzetta ufficiale, nonché le norme tecniche applicabili.**

Per l'installazione occorre osservare le norme, le regole e le prescrizioni riportate di seguito che costituiscono un elenco indicativo e non esaustivo, dovendo seguire l'evolversi dello "stato dell'arte". **Ricordiamo che l'aggiornamento normativo è a carico dei tecnici abilitati all'installazione.**

Leggi di installazione nazionale:

Reti canalizzate
Norme UNI-CIG 7129

Reti non canalizzate
Norme UNI-CIG 7131

Legge del 5.03.90 n°46
D.P.R. 447/91
D.M. n° 37 del 22/01/2008

Legge del 9.01.91 n°10
D.P.R. 412/93

Altre disposizioni applicabili:
Legge 1083/71 (rif. Norme UNI di progettazione, installazione e manutenzione).
D.M. 1.12.1975
D.M. 174 - 6 Aprile 2004
UNI 11071: Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini.

Rispettare inoltre le norme cogenti il locale caldaia, i regolamenti edilizi e le disposizioni sui riscaldamenti a combustione nel paese di installazione.

L'apparecchio deve essere installato, messo in servizio e sottoposto a manutenzione secondo lo "stato dell'arte" attuale. Ciò vale anche per impianto idraulico, l'impianto di scarico fumi, il locale di installazione e l'impianto elettrico.



L' inosservanza delle suddette norme comporta la decadenza della garanzia

3.3 - IMBALLO

La caldaia **MODULEX** viene fornita assemblata in una robusta scatola di cartone.



Dopo aver tolto le due reggette sfilare il cartone dall'alto e, assicurarsi dell'integrità del contenuto.



Gli elementi dell'imballo (scatola di cartone, reggette, sacchetti di plastica, etc.) **non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.**

La **Unical** declina ogni responsabilità nel caso danni procurati a persone, animali o cose subentranti in seguito a mancata osservanza di quanto sopra esposto.

Dentro il cartone si trova

sul lato frontale della caldaia:


- Il collettore di scarico fumi Ø 200 ancorato con viti sulla traversa anteriore + (solo per modulex 100 - 116 - 150 - 200) riduzione raccordo camino Ø200/150

sul fianco sinistro della caldaia:

- Il tubo del sifone di scarico condensa
- Zoccolo laterale DX e SX
- Una scatola di cartone contenente:
 - Guarnizione tra bacinella e terminale.
 - Guarnizione collare Ø 200.
 - Due curve + un T + un tappo in plastica per lo scarico della condensa
 - Le viti necessarie per il fissaggio del terminale fumi
- Le sonde: esterna, mandata, bollitore.
- Il tappo ispezione fumi
- Kit resistenze
- Lamierino e passacavi per uscita alimentazione

Sopra il coperchio della caldaia:

- Un sacchetto in plastica contenente:
 - Libretto istruzioni installatore e manutentore



Modello	A	B	C	Peso Lordo
100	840	890	1250	203 kg
116	840	890	1250	236 kg
150	840	890	1250	236 kg
200	1110	890	1250	295 kg
250	1110	890	1250	325 kg
300	1375	890	1250	386 kg
350	1375	890	1250	419 kg

- Libretto istruzioni responsabile impianto
- Libretto uso centralina di controllo E8
- Certificato di garanzia
- Certificato di prova idraulica
- Libretto di centrale
- Cedola ricambi
- Spinette per bloccare l'assieme ventilatori in posizione sollevata


3.4 - POSIZIONAMENTO IN CENTRALE TERMICA

Particolare importanza deve essere data alle norme e leggi locali in fatto di centrali termiche ed in special modo alle distanze minime che devono essere mantenute libere intorno alla caldaia.

L'installazione deve essere conforme alle prescrizioni contenute nelle più recenti norme e leggi in fatto di centrali termiche, installazioni di impianti termici e di produzione di acqua calda, ventilazione, camini idonei a scaricare i prodotti di combustione di caldaie a condensazione, e quant'altro applicabile.

La caldaia potrà essere appoggiata su uno zoccolo piano e sufficientemente robusto di dimensioni, in pianta, non inferiori a quelle della caldaia ed avente un'altezza di almeno 100 mm (v. fig. 2) in modo da poter montare il sifone per lo scarico della condensa. In alternativa a questo zoccolo è possibile ricavare un pozzetto sul pavimento, a fianco della caldaia, avente profondità di 100 mm per l'alloggiamento del sifone (ved. fig. 2).

Ad installazione avvenuta la caldaia dovrà risultare perfettamente orizzontale e ben stabile (onde ridurre eventuali vibrazioni e rumorosità).



Rispettare le minime distanze di ingombro per poter eseguire le operazioni di normale manutenzione e pulizia.

3.5 - INSTALLAZIONE

Quando l'apparecchio viene installato su impianti esistenti, verificare che:

- La canna fumaria sia adatta per apparecchi a condensazione, alle temperature dei prodotti della combustione, calcolata e costruita secondo le norme vigenti in materia. Sia più rettilinea possibile, a tenuta, isolata e non abbia occlusioni o restringimenti.
- La canna fumaria sia dotata di attacco per l'evacuazione della condensa.
- Il locale caldaia sia dotato di condotto per l'evacuazione della condensa prodotta dalla caldaia.
- L'impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle norme specifiche e da personale tecnico qualificato.
- La portata, la prevalenza e la direzione del flusso delle pompe di circolazione sia appropriata.
- La linea di adduzione del combustibile e l'eventuale serbatoio siano realizzati secondo le norme vigenti in materia.
- I vasi di espansione assicurino il totale assorbimento della dilatazione del fluido contenuto nell'impianto.
- L'impianto sia stato ripulito da fanghi e incrostazioni.

In casi di installazione di una Modulex su Impianti esistenti:

Nel caso sia possibile programmare la sostituzione, è necessario provvedere ad un intervento con lavaggio preventivo dotato di disperdenti basici. I lavaggi devono essere eseguiti quattro settimane prima della sostituzione, con impianto funzionante a temperatura di 35°C - 40°C



Attenzione!

Se la nuova caldaia è stata sostituita in un vecchio impianto senza aver provveduto a lavaggio come menzionato nel precedente paragrafo, non lavare l'impianto, in quanto eventuali residui di prodotto presenti nel circuito, potrebbero dopo la sostituzione riempire di residui il generatore. Si consiglia di contattare una ditta specializzata per il trattamento acqua.

In caso invece di installazione di una Modulex su un impianto nuovo

si raccomanda di procedere ugualmente ad un buon lavaggio con prodotti adeguati di tutto l'impianto e di montare sul tubo di ritorno in caldaia, un filtro ad epsilon con due valvole di intercettazione, in modo che, all'occorrenza, possa essere pulito.

Tale filtro proteggerà la caldaia dallo sporco proveniente dall'impianto di riscaldamento.

In entrambi i casi è necessario tenere conto delle perdite di carico localizzate nel circuito primario ai fini del corretto dimensionamento del circolatore.


3.6 - ALLACCIAMENTO DELLA CALDAIA

La caldaia Modulex lascia la fabbrica predisposta per i collegamenti idraulici (mandata e ritorno), gas e uscita fumi posti sul fianco destro della caldaia.



Per spostare lo scarico fumi da Dx (posizione di fornitura standard) a Sx invertire tra loro i due pannelli laterali del mantello.


Per spostare lo scarico fumi da Dx (posizione di fornitura standard) in posizione posteriore è necessario richiedere il kit fumi 00362076 costituito dal Ti visibile in figura e una lamiera di chiusura del foro fianco Dx del mantello.



Per spostare gli attacchi idraulici (uno solo od entrambi) dal lato Dx (posizione di fornitura standard) al lato Sx è necessario rimuovere la parte pretranciata, in corrispondenza degli attacchi che si intende spostare sul lato opposto e chiudere il lato Dx del mantello con il kit cod. 00362074.

Per spostare sul lato opposto l'attacco del gas (posizione di fornitura standard lato Dx) invertire tra loro la flangia cieca con il tronchetto flangiato.


Reversibilità Gas



Reversibilità Mandata e Ritorno

Per spostare sul lato opposto gli attacchi Mandata / Ritorno (posizione di fornitura standard lato Dx) invertire tra loro la flangia cieca con il tronchetto flangiato.

Diaframmi e Guarnizioni



Guarnizione con diaframma Ø 22 (A) montata sulla sede del foro di mandata del primo ed ultimo elemento di caldaia.
Solo guarnizioni (B) montate su tutti gli altri fori dei vari elementi. 15

Istruzioni per l'installatore

3.7 - ALLACCIAMENTO GAS

La tubazione di adduzione gas deve essere allacciata alla caldaia al rispettivo raccordo da R 1½" come indicato a pagina 8.

La tubazione di alimentazione deve avere una sezione uguale o superiore a quella usata in caldaia e comunque deve assicurare una corretta pressione del gas.

E' comunque opportuno attenersi alle specifiche norme e prescrizioni vigenti in materia, prevedendo valvola di intercettazione, filtro gas, giunto antivibrante ecc.

Prima di mettere in servizio un impianto di distribuzione interna di gas e quindi prima di allacciarlo al contatore, si deve verificarne accuratamente la tenuta.

Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione.

Pericolo!



L'allacciamento del gas deve essere eseguito solo a cura di un installatore abilitato che dovrà rispettare ed applicare quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle locali prescrizioni della società erogatrice, poiché un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.



Prima dell'installazione si consiglia di effettuare un'accurata pulizia interna di tutte le tubazioni di adduzione del combustibile al fine di rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.




Avvertendo odore di gas:

- Non azionare interruttori elettrici, il telefono o qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- Aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
- Chiudere i rubinetti del gas;
- Chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.



Al fine di cautelarsi contro eventuali fughe di gas si consiglia di installare un sistema di sorveglianza e protezione composto da un rilevatore di fughe di gas abbinato ad una elettrovalvola di intercettazione sulle linea di alimentazione combustibile.

ESEMPIO DI SISTEMA DI ADDUZIONE GAS



- 1 Valvola intercettazione combustibile
- 2 Regolatore a doppia membrana
- 3 Filtro gas
- 4 Giunto antivibrante
- 5 Elettrovalvola gas
- 6 Rubinetto di intercettazione

3.8 - ALLACCIAMENTO TUBI MANDATA E RITORNO IMPIANTO

La mandata e il ritorno del riscaldamento devono essere allacciati alla caldaia ai rispettivi raccordi da 2" M e R come indicato a pagina 8.

Per il dimensionamento dei tubi del circuito di riscaldamento è necessario tenere conto delle perdite di carico indotte dai componenti dell'impianto e dalla configurazione propria dello stesso.

Il tracciato dei tubi dovrà essere concepito prendendo ogni precauzione necessaria per evitare le sacche d'aria e per facilitare il degasaggio continuo dell'impianto.



ATTENZIONE!
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INSERIRE ORGANI DI INTERCETTAZIONE SUL GENERATORE PRIMA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA,



ATTENZIONE!

Prima di collegare la caldaia all'impianto procedere ad un accurato lavaggio delle tubazioni con un prodotto idoneo in conformità alla norma UNI-CTI 8065, al fine di eliminare residui metallici di lavorazione e di saldatura, di olio e di grassi che potrebbero essere presenti e che, giungendo fino alla caldaia, potrebbero alterarne il funzionamento.

Per il lavaggio dell'impianto non utilizzare solventi, in quanto un loro utilizzo potrebbe danneggiare l'impianto e/o i suoi componenti.

La mancata osservanza delle istruzioni del seguente manuale può causare danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso sanitario DEVONO essere costruiti nella loro interezza con materiali conformi al D.M. 174/2004 (rubinetterie, tubazioni, raccordi ecc...)



Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto non siano usate come prese di terra dell'impianto elettrico o telefonico. Non sono assolutamente idonee a questo uso. Potrebbero verificarsi in breve tempo gravi danni alle tubazioni, alla caldaia ed ai radiatori.

Istruzioni per l'installatore

3.9 - DETERMINAZIONE DELLA POMPA CIRCUITO PRIMARIO O POMPA DI CALDAIA

La pompa di caldaia deve avere una prevalenza capace di assicurare le portate rappresentate nel grafico "Perdite di carico lato acqua".

La tabella di seguito riportata fornisce indicativamente le portate del circolatore in funzione del Δt del circuito primario nel caso in cui l'installazione disponga di separatore idraulico.




Le pompe devono essere determinate dall'installatore o dal progettista in base ai dati di caldaia e dell'impianto.

La curva della resistenza lato acqua della caldaia è rappresentata nella tabella di seguito riportata.

La pompa non è parte integrante della caldaia.

E' consigliato scegliere un circolatore con la portata e prevalenza a circa 2/3 della sua curva caratteristica.

Potenza in kW	100	116	150	200	250	300	350
Portata massima In l/h ($\Delta t=15$ K)	5573	6471	8376	11192	14018	16856	19712
Portata nominale richiesta in l/h ($\Delta t=20$ K)	4180	4853	6282	8394	10514	12642	14784



ESEMPIO:

Per un ΔT 20K, di una MODULEX 250 la portata acqua massima richiesta è di 10514 l/h. Dal grafico delle perdite di carico della caldaia si ricava che il circolatore deve garantire una prevalenza di almeno 1,6 m/H₂O



NOTA:

Il compensatore idraulico inserito tra il circuito caldaia e il circuito impianto è sempre consigliabile, diventa **INDISPENSABILE** se l'impianto richiede portate superiori a quelle massime consentite nella caldaia e cioè Δt inferiori a 15K.

3.10 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA, PROTEZIONE E CONTROLLO AGGIUNTIVI PRESCRITTI DAL D.M. 01-12-1975 E RELATIVE SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE (RACCOLTA R)

CERTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI:

Taluni enti prescrivono organi di sicurezza aggiuntivi. Per le valvole di sicurezza e di intercettazione del combustibile è necessaria la certificazione ISPEL di taratura comprovata da piombo o punzonatura.

I vasi di espansione con capacità superiore a 24 litri devono essere dotati di libretto di omologazione rilasciato dall' ISPEL e certificato di conformità del costruttore.

Per tutti gli accessori è necessario il certificato di omologazione ISPEL.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- 1 Valvola intercettazione gas:** Ha la funzione di intercettare direttamente l'alimentazione gas in caso di raggiungimento del valore limite della temperatura dell'acqua. L'elemento sensibile deve essere installato il più vicino possibile all'uscita del generatore (tubo mandata) ad una distanza che deve essere < di 500 mm e non deve essere intercettabile. **Non fornita da Unical**
- 2 Valvola di sicurezza:** Ha la funzione di scaricare in atmosfera il fluido contenuto nel generatore quando questo per qualsiasi motivo ha raggiunto la pressione massima di esercizio. **Non fornita da Unical**
- 2a Imbuto scarico visivo. Non fornito da Unical**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE


- 10 Termostato di sicurezza:** Ha la funzione di arrestare il generatore in caso di mancato funzionamento del termostato di sicurezza montato in caldaia. Deve essere a taratura INAMOVIBILE < di 100°C.
- 15 Pressostato di minima:** Ha la funzione di arrestare il generatore in caso di decadimento della pressione minima di esercizio (può essere tarato da 0,5 ÷ 1,7 bar). Deve essere a riarmo manuale.
- 16 Manicotto supplementare G1":**
- 18 Pressostato di sicurezza:** Ha la funzione di arrestare il generatore in caso di raggiungimento della pressione massima di esercizio (può essere tarato 1 ÷ 5 bar).

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

- 11 Indicatore di pressione con (12) tubo ammortizzatore e (13) rubinetto porta-manometro:** Indica la pressione effettiva esistente nel generatore, deve essere graduato in "bar", avere il fondo scala correlato della massima pressione di esercizio ed essere provvisto di un rubinetto a tre vie con l'attacco per il manometro di controllo.
- 14 Termometro:** Indica la temperatura effettiva dell'acqua contenuta nel generatore, deve essere graduato in gradi centigradi con fondo-scala non superiore a 120°C.
- 17 Pozzetti di ispezione:** Omologati per l'inserimento di dispositivi di controllo.
- 19 Tronchetti G1 ¼":** Per l'inserimento valvole di sicurezza
- 3 Vaso di espansione collaudato:** Permette di assorbire l'aumento di volume dell'acqua dell'impianto a seguito dell'aumento di temperatura; la pressione di bollo (ISPEL) non deve essere superiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza. **Non fornito da Unical**
- 8 Filtro a Y**
- 7 Pompa modulante (Non fornita nel kit ISPELS)**
- 5 Separatore idraulico (Non fornito nel kit ISPELS)**
- 4 Valvola di sfianto. Non fornita da Unical**
- 6 Rubinetto di scarico. Non fornito da Unical.**

kit ISPELS

MODULEX 100-116-150:	00361980
MODULEX 200-250:	00361981
MODULEX 300-350:	00333556



Istruzioni per l'installatore

ANELLO PRIMARIO

MODULEX 100-116-150:




(COMPO S. 00361944) (PREMO S. 00362062) (PREMO C. 00362015)

MODULEX 200-250


(COMPO S. 00361945) (PREMO S. 00362063) (PREMO C. 00362014)

MODULEX 300-350

(COMPO S. 00361946) (PREMO S. 00362064) (PREMO C. 00362013)




3.11 - SCHEMA COLLEGAMENTO ISPEL con circolatore ON-OFF



In caso di intervento dei dispositivi di sicurezza, la pompa ON/OFF continua a funzionare per favorire lo smaltimento dell'alta temperatura.

con circolatore MODULANTE



In caso di intervento dei dispositivi di sicurezza, la pompa MODULANTE si posiziona alla minima velocità e continua a funzionare per favorire lo smaltimento dell'alta temperatura.

3.12 - SCARICO VALVOLA DI SICUREZZA



Prevedere sulla tubazione di mandata, entro 0,5 m, dalla caldaia una valvola di sicurezza dimensionata per la capacità della caldaia ed in conformità con le normative vigenti.



Attenzione!

Si ricorda che è vietato interporre, tra la caldaia e la valvola di sicurezza, qualsiasi tipo di intercettazione e si raccomanda inoltre di usare valvole per intervento non oltre la pressione massima di esercizio consentita.



Attenzione!

Prevedere in corrispondenza della valvola di sicurezza riscaldamento, un tubo di scolo con imbuto ed un sifone che conducano ad uno scarico adeguato. Lo scarico deve essere controllabile a vista.

In assenza di tale precauzione, un eventuale intervento della valvola di sicurezza può causare danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

IMBUTO DI SCARICO VISIVO


VALVOLA DI SICUREZZA



3.13 - FILTRO IMPIANTO IDRAULICO



Si consiglia di montare, sul tubo di ritorno in caldaia, un filtro ad epsilon. Tale filtro proteggerà la caldaia dallo sporco proveniente dall'impianto di riscaldamento.



3.14 - VALVOLE A SFERA

Si raccomanda di montare delle valvole di intercettazione, a sfera, sulle tubazioni di mandata e ritorno impianto.




ATTENZIONE!

NON INTERCETTARE MAI GLI ORGANI DI SICUREZZA DAL GENERATORE, quali valvola di sicurezza e vaso espansione.

In questo modo la caldaia, nel caso di una manutenzione ordinaria/straordinaria, potrà essere scollegata o svuotata senza vuotare l'intero impianto.

Circuito secondario



Istruzioni per l'installatore

3.15 - PROTEZIONE ANTIGELO DELLA CALDAIA

Se la temperatura di mandata (misurata all'NTC di mandata globale) dovesse scendere sotto i 7 °C, la pompa impianto si mette in moto.

Se la temperatura dovesse scendere ulteriormente (sotto i 3 °C), tutti i moduli si metteranno in funzionamento alla potenza minima finché la temperatura di ritorno non abbia raggiunto i 10 °C. Questo dispositivo protegge solo la caldaia. Per proteggere anche l'impianto è necessario aggiungere liquido antigelo.

NB: Il liquido antigelo deve essere compatibile con i mate-

riali presenti sull'intero impianto e tollerabile per leghe in alluminio.



ATTENZIONE

DOPO UNA PROLUNGATA INATTIVITA' DEL GENERATORE, NEL CASO VENGA RISCOINTRATA PRESENZA DI GHIACCIO (TEMPERATURE < DI 3°C), NON ATTIVARE ASSOLUTAMENTE IL GENERATORE.



E' CONSENTITO SOLAMENTE NEL CASO IN CUI VENGA ASSICURATA PRESENZA DI ANTIGELO NEL CIRCUITO PRIMARIO.

3.16 - SEPARATORE IDRAULICO E SCAMBIATORE A PIASTRE

Per garantire un corretto funzionamento è necessario utilizzare un separatore idraulico che garantisce:

- separazione e raccolta delle impurità dei circuiti
- disaerazione ottimale
- disaccoppiamento idraulico tra i due anelli di circolazione idraulica
- bilanciamento dei circuiti

Lo scambiatore a piastre opportunamente dimensionato, ha il vantaggio di tenere separati idraulicamente i due circuiti (primario e secondario) proteggendo lo scambiatore acqua/fumi della caldaia. consente anche successivamente, con l'aggiunta o rimozione di piastre addizionali, di adeguare il sistema a mutate esigenze.



Separatore Idraulico Modulex Ext 100 - 350

cod. 00361976

M = DN 100 - (G 4")

R = DN 100 - (G 4")



Consultare il catalogo ed il listino per identificare il separatore idraulico e l'intero anello primario, dimensionati da unical.

Separatore a Piastre per circuiti:

Alta Temperatura:

Caldaia Primario
M = 80 °C - R = 65 °C
Secondario Impianto
M = 70 °C - R = 60 °C

Modulex

Ext 100 cod. 00362087
Ext 150 cod. 00362088
Ext 200 cod. 00362089
Ext 250 cod. 00362090
Ext 300 cod. 00362091
Ext 350 cod. 00362092

Bassa Temperatura:

Caldaia Primario
M = 70 °C - R = 55 °C
Secondario Impianto
M = 50 °C - R = 40 °C

Modulex

Ext 100 cod. 00362080
Ext 150 cod. 00362081
Ext 200 cod. 00362082
Ext 250 cod. 00362083
Ext 300 cod. 00362084
Ext 350 cod. 00362085

COLD OUT Mandata all'impianto (G 2")
COLD IN Ritorno dall'impianto (G 2")
HOT IN Mandata dalla caldaia (G 2")
HOT OUT Ritorno alla caldaia (G 2")

3.17- SCARICO DELLA CONDENZA

Lo scarico delle condense in fogna deve essere:

- realizzato in modo tale da impedire la fuoriuscita dei prodotti gassosi della combustione in ambiente o in fogna (sifonatura).
- dimensionato e realizzato in modo da consentire il corretto deflusso degli scarichi liquidi prevenendo eventuali perdite (pendenza 3%).
- installato in modo tale da evitare il congelamento del liquido in esso contenuto nelle condizioni di funzionamento previste.
- facilmente ispezionabile tramite apposito pozzetto
- miscelato ad esempio con reflui domestici (scarichi lavatrici, lavastoviglie etc.) per lo più a pH basico in modo da formare una soluzione tampone per poterla poi immettere nelle fognature.

Deve essere evitato il ristagno dei condensati nel sistema di scarico dei prodotti della combustione (per questo motivo il condotto di evacuazione deve avere un'inclinazione, verso lo scarico, di almeno 30 mm/m) ad eccezione dell'eventuale battente di liquido, presente nel sifone di scarico del sistema per l'evacuazione dei prodotti della combustione (che deve essere riempito dopo il montaggio e la cui altezza minima con tutti i ventilatori in funzione alla massima velocità deve essere di almeno 25 mm - vedere fig. 5).

E' vietato scaricare la condensa attraverso i pluviali delle grondaie, visto il rischio di ghiaccio e la degradazione dei materiali normalmente utilizzati per la realizzazione dei pluviali stessi. Il raccordo allo scarico dovrà essere visibile.


Visto il grado di acidità della condensa (pH da 3 a 5) come materiale per le tubazioni di scarico si dovranno utilizzare solamente materiali plastici idonei.

L'uscita della tubazione di scarico condensa avviene verso il lato di collegamento del collettore cassa fumi togliendo la parte pre-tranciata sul pannello di copertura.

Il materiale utilizzato consigliato deve essere PE (polietilene) oppure PPI (polipropilene).



Prima dell'accensione del generatore provvedere al riempimento del sifone tramite l'apposito tappo.



* Sifone minimo di sicurezza imposto dalla norma

** Battente minimo con caldaia in funzione alla massima potenza.

Nel caso in cui non si volesse o potesse creare uno zoccolo è possibile montare la caldaia a livello pavimento e creare un pozzetto profondo almeno 100 mm per alloggiarvi il sifone

3.18 - TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Le caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua dell'impianto di riscaldamento e di reintegro sono fondamentali per il buon funzionamento e sicurezza della caldaia.

Le norme di seguito menzionate prevedono un trattamento preventivo prima di immettere acqua all'interno del circuito di riscaldamento.

Norme di riferimento:

- UNI CTI 8065/1989 "Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile"
- UNI CTI 8364/1984 "Impianti di riscaldamento Controllo e manutenzione".

Lo scopo di questo trattamento è finalizzato all'eliminazione o alla sostanziale riduzione degli inconvenienti riassumibili in:
incrostazioni
corrosioni
depositi
crescite biologiche (muffe, funghi, alghe, batteri ecc.)

Il trattamento delle acque di alimentazione consente di prevenire gli inconvenienti e mantenere funzionalità ed efficienza del generatore nel tempo.

L'analisi chimica dell'acqua permette di ricavare molte informazioni sullo stato e la "salute" dell'impianto.

Essa è di fondamentale importanza per prevenire inconvenienti sulla caldaia.

Il pH è un'indicazione numerica dell'acidità o alcalinità di una soluzione.

La scala di pH va da 0 a 14, dove 7 corrispondente alla neutralità.

Valori inferiori a 7 indicano acidità, valori maggiori a 7 indicano alcalinità.

Il valore di pH ideale dell'acqua negli impianti di riscaldamento con caldaie in alluminio è compreso tra 6,5 e 8, con una durezza di 15°f.

L'acqua di un impianto che abbia un valore di pH al di fuori di questo intervallo accelera considerevolmente la distruzione dello strato protettivo di ossido che naturalmente si forma all'interno dei corpi di alluminio e non può riscontrarsi naturalmente: se il pH è inferiore a 6 è presente dell'acido, se è superiore a 8 l'acqua è alcalina o per la presenza di un trattamento alcalino (ad esempio con fosfati o glicoli in funzione antigelo)

o in alcuni casi per la generazione naturale di alcali nel sistema.

Viceversa se il valore del pH è compreso tra 6,5 e 8, le superfici di alluminio del corpo risultano passivate e protette da ulteriori attacchi corrosivi.

Per minimizzare la corrosione, è fondamentale l'uso di un inibitore di corrosione, tuttavia affinché questo funzioni efficacemente, le superfici metalliche devono risultare pulite.

I migliori inibitori in commercio, contengono anche un sistema di protezione dell'alluminio che agisce per stabilizzare il pH al valore dell'acqua di riempimento impedendone variazioni impreviste (effetto tampone).

Si consiglia di controllare sistematicamente (minimo due volte l'anno) il valore di pH dell'acqua dell'impianto. Per fare questo non è necessario un'analisi chimica di laboratorio, ma risulta sufficiente il controllo con semplici "kit" analitici contenuti in valigette portatili facilmente reperibili in commercio.

Per cui sarà necessario prevedere prima dell'immissione nell'impianto di riscaldamento i dispositivi indicati in figura.



L'INNESTO DOVRÀ ESSERE PREVISTO SUL TUBO DI RITORNO DEL CIRCUITO PRIMARIO A VALLE DEL CIRCOLATORE.


Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare la formazione e localizzazione di ossigeno nell'acqua dell'impianto. Per questo motivo bisognerà che negli impianti di riscaldamento a pavimento i tubi in plastica utilizzati non siano permeabili all'ossigeno.

Per eventuali prodotti antigelo assicurarsi che siano compatibili con l'alluminio ed eventuali altri componenti e materiali dell'impianto.



**ATTENZIONE!
QUALSIASI DANNO PROVOCATO ALLA CALDAIA, DOVUTO ALLA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI O DA ACQUE CORROSIVE, NON SARÀ COPERTO DA GARANZIA.**

ESEMPIO DI GRUPPO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA



- 1 Valvola a sfera
- 2 Pozzetto di prelievo
- 3 Gruppo di riempimento
- 4 Disconnettore
- 5 Gruppo trattamento acqua
- 6 Contalitri (consigliato)
- 7 Filtro a "Y"

3.19- ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

In una caldaia a condensazione i fumi vengono scaricati ad una temperatura molto bassa (Max 84°C circa). E' quindi necessario che il camino sia perfettamente impermeabile alla condensa dei prodotti della combustione e sia costruito con materiali idonei resistenti alla corrosione.

I vari giunti a bicchiere devono essere ben sigillati e dotati di guarnizioni idonee, in modo da impedire la fuoriuscita di condensa e l'ingresso di aria.

Per quanto riguarda la sezione e l'altezza del camino, è necessario fare riferimento alle regolamentazioni nazionali e locali in vigore.

Per il dimensionamento riferirsi ad UNI 9615, UNI 10641 e pr EN 13384.

Allo scopo di evitare, durante il funzionamento, la formazione di ghiaccio, la temperatura della parete interna in ogni punto del sistema per l'evacuazione dei prodotti della combustione per tutta la sua lunghezza non deve essere inferiore a 0°C.

Per condizioni di funzionamento in condensazione dell'apparecchio alla temperatura esterna di progetto, sarà quindi necessario l'eventuale realizzazione di un sistema di scarico dei condensati confluyente, secondo le condizioni di installazione, nella vasca di raccolta della caldaia oppure separato da essa.

Per l'allacciamento del condotto scarico fumi sono da rispettare le normative locali e nazionali (vedi Norme UNI 13384-1-2).

Nella costruzione del condotto di evacuazione è necessa-

rio impiegare materiali resistenti ai prodotti della combustione, in classe W1 secondo UNI EN 1443, tipicamente acciaio inox o materiali plastici certificati.

Come il PVDF (polivinildimetilfluoruro) oppure il PPS (polipropilene translucido semplice) oppure alluminio o materiali diversi ma con caratteristiche equivalenti nel rispetto delle norme vigenti.



E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del fornitore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.


Modello	Moduli	Ø Attacco
100	2	150*-200
116	3	150*-200
150	3	150*-200
200	4	150*-200
250	5	200
300	6	200
350	7	200

3.20- ALLACCIAMENTO COLLETTORE SCARICO FUMI



Per il fissaggio del collettore di scarico fumi utilizzare i 6 dadi + rondelle CH 10 contenute nel sacchetto .

La presa fumi deve essere posizionata sul primo tratto rettilineo entro 1 metro dalla caldaia. Per eseguire la presa di ispezione fumi, effettuare un foro Ø 21 mm nel tubo uscita fumi, e montare la presa d'ispezione seguendo la sequenza indicata.



Istruzioni per l'installatore

Dimensionamento camini
secondo DIN 4705

Temperatura fumi 40°C
Pressione disponibile 40 Pa




Tabella portata fumi Max.	
Modulex	Portata massica Fumi (max) kg/h
100	163,4
116	189,6
150	245,2
200	326,9
250	408,6
300	490,3
350	572,0

Esempio:
MODULEX 250
Portata massica fumi = 408,6 Kg/h
Altezza canna fumaria = 25 m
Diametro = 250 mm



NOTA:
Il diagramma fornisce valori indicativi

3.21 - FUNZIONAMENTO

La Modulex è costituita da moduli collegati fra loro; ogni modulo è composto da:

- camera di combustione
- bruciatore
- ventilatore
- valvola gas
- NTC (sensori di temperatura) locale (controlla la temperatura di ogni modulo)
- Scheda di controllo BMM (Burner Modular Manager)
- Termostato limite di sicurezza
- Elettrodo di accensione
- Elettrodo di rilevazione

Un modulo è in grado di fornire una potenza massima di 50 kW. Così, ad esempio, una caldaia modello 350 (portata termica 350 kW) è costituita da 7 moduli.

Ogni modulo ha il suo sensore di temperatura NTC - Negative Temperature Coefficient, che controlla localmente la temperatura di ogni singolo modulo.

La temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia e la temperatura dell'acqua che ritorna in caldaia sono controllate da NTC globali.

Se c'è una richiesta di calore da parte dell'impianto di riscaldamento o da parte dell'acqua sanitaria la caldaia si metterà in funzione e l'acqua di caldaia sarà riscaldata dallo scambiatore.


La pompa del circuito primario invierà l'acqua al separatore idraulico e da qui sarà inviata ai radiatori in funzione del sistema di riscaldamento scelto.

L'aria comburente viene fornita da ventilatori e prelevata o dall'ambiente stesso in cui la caldaia è installata (per apparecchi di tipo B), o dall'esterno attraverso tubi (per apparecchi di tipo C, cioè stagni).

L'aria comburente entra nel mixer posizionato in uscita della valvola gas e collegato all'ingresso del ventilatore. All'interno del mixer avviene la miscelazione aria/gas (miscelazione a monte del ventilatore). In uscita dal ventilatore, la miscela viene spinta oltre la valvola di non ritorno e viene inviata al combustore.

Quindi, all'uscita dal bruciatore, la miscela aria/gas viene accesa elettricamente.

I gas di combustione che ne derivano, dopo essere stati trasportati (e raffreddati) attraverso gli elementi piolinati del corpo, entrano nel collettore sottostante che raccoglie la condensa e quindi abbandonano la caldaia attraverso il camino.



Istruzioni per l'installatore

Se c'è una richiesta di calore (da parte di una termoregolazione interna E8 o in alternativa da una BCM Boiler Cascade Manager), la potenza necessaria per il riscaldamento sarà calcolata sulla base della differenza misurata tra la temperatura impostata (o calcolata da una eventuale termoregolazione) e la temperatura globale di mandata. Il numero di moduli (ogni modulo rappresenta una potenza massima di 50 kW) x 100% determina la potenza massima espressa in percentuale.

Quando la potenza è stata determinata, la pompa di caldaia (non fornita) viene attivata ed il ventilatore di un modulo si mette in moto alla velocità di accensione. La valvola del gas si apre e nel giro di 5 secondi deve avvenire l'accensione. Quando la fiamma è stata rilevata dall'elettrodo di ionizzazione ha inizio il funzionamento del modulo.

Successivamente è possibile che altri moduli si mettano in funzionamento nella stessa maniera. Uno dei principi di funzionamento di questa caldaia è quello di lasciare in funzione contemporaneamente quanti più bruciatori è possibile al minor carico possibile (dando, in questo modo, il massimo rendimento).

Se per esempio una caldaia da 4 moduli deve fornire il massimo della sua potenza essa lavorerà al 400% cioè:

$$50 \text{ kW} \times 4 \text{ moduli} = 200 \text{ kW} = 400\%$$

$$1 \text{ Modulo} = 50 \text{ kW} = 100\%$$

$$4 \text{ Moduli} = 50 \text{ kW} \times 4 = 200 \text{ kW} = 400\%$$

Qualora debba fornire un carico calcolato del 200%, grazie al sistema di ripartizione della potenza sul massimo numero di moduli, essa farà funzionare ciascuno di essi al 50% e cioè:

$$200\% : 4 \text{ moduli} = 50\%$$

**corrispondente a 100 kW totali
ossia 25 kW per ciascun modulo.**

Tale principio consente di ottenere rendimenti nettamente superiori a quelli in uso nei sistemi a cascata tradizionali. Quando la potenza ripartita su ogni modulo è inferiore a **12 kW** ne viene automaticamente escluso un primo e via via i successivi, suddividendo la potenza residua sui moduli che hanno un minor numero di ore di funzionamento, grazie al sistema automatico di conteggio del tempo di lavoro. La modulazione, cioè la riduzione di potenza, si basa sulla differenza venutasi a determinare tra la temperatura impostata (o calcolata dalla termoregolazione) e la temperatura globale di mandata.



In caso di mancata accensione il modulo ripete 2 volte il tentativo di accensione dopo di che si pone in blocco di sicurezza.

$$400\% : 200 \text{ kW} = 200\% : X$$

$$X = (200 \times 200) : 400 = 100 \text{ kW} \text{ è la potenza ripartita sui 4 Moduli}$$

$$\text{Potenza ripartita sui 4 moduli} : \text{Potenza totale} = 100 : 200 = 0,5 = 50\%$$

4 moduli da 50 kW che lavorano al 50% della potenza = 100 kW = (200%),
ossia 25 kW / modulo



- Rendimento del modulo a 50 kW = 100 % (in condensazione)
- Rendimento del modulo a 25 kW = 102,4 % (in condensazione)
- Rendimento del modulo a 12 kW = 104,2 % (in condensazione)

Ricordiamo che tutti i moduli lavorano in parallelo alla medesima potenza, eguagliando quindi il rendimento del sistema a quello modulo.

3.22 - ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Avvertenze generali

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza: non sono assolutamente idonee, come prese di terra, le tubazioni degli impianti gas, idrico e di riscaldamento.

E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza; In caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto elettrico da parte di personale professionalmente qualificato, poichè il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie.

L'uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, quali:

- non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e/o umide e/o a piedi nudi;
- non tirare i cavi elettrici;
- non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da persone inesperte.



Collegamento alimentazione elettrica 230V

I collegamenti elettrici sono illustrati nella sezione "SCHEMA DI COLLEGAMENTO PRATICO"

L'installazione della caldaia richiede il collegamento elettrico ad una rete a 230 V - 50 Hz: Tale collegamento deve essere effettuato a regola d'arte come previsto dalle vigenti norme CEI.



ATTENZIONE!

Si ricorda inoltre che, a monte dell'alimentazione, sarà necessario prevedere un relé di servizio (NON FORNITO) che, all'intervento delle sicurezze elettriche (ISPESL), tolga alimentazione elettrica alla valvola intercettazione combustibile montata sul circuito adduzione gas, ma non alla caldaia in modo tale da garantire il funzionamento della pompa e quindi il raffreddamento della caldaia stessa.



Pericolo!

L'installazione elettrica deve essere eseguita solo a cura di un tecnico abilitato. Prima di eseguire i collegamenti o qualsiasi operazione sulle parti elettriche, disinserire sempre l'alimentazione elettrica e assicurarsi che non possa essere accidentalmente reinserita.

Si ricorda che è necessario installare sulla linea di alimentazione elettrica della caldaia un interruttore bipolare con distanza tra i contatti maggiore di 3 mm, di facile accesso, in modo tale da rendere veloci e sicure eventuali operazioni di manutenzione.

L'alimentazione elettrica della caldaia, 230 V - 50 Hz monofase, deve essere eseguita sulla presa **A** data a corredo, con cavo tripolare tipo H05VV-F (FASE - NEUTRO - TERRA) con sezione di 0.75 mm fino a 1.5 mm rispettando la polarità **fase** e **neutro** della rete di alimentazione con i terminali di **fase** e **neutro** indicati sulla presa.




ATTENZIONE:

I cavi percorsi da tensione di 230 V devono viaggiare ben separati dai cavi percorsi da tensione di 24 V.

Istruzioni per l'installazione




3.23- SCHEMA DI COLLEGAMENTO PRATICO



Nota: Le figure riportate sullo schema di collegamento pratico, sono puramente indicative.

Istruzioni per l'installazione

- E.ACC 1....7 Elettrodo di accensione
- E.RIL 1....7 Elettrodo di rilevazione
- IG Interruttore generale
- IS Inserimento scheda BCM
- KF Sonda mandata globale E8
- LTLG Lampada termostato limite generale
- PG Pressostato Gas (predisposizione collegamento)
- PR Pulsante di reset
- PV 1....7 Pressostato Ventilatore
- SMG Sonda Mandata Globale BCM
- SL Sensore di livello condensa
- SE8/BCM E8/BCM selettore
- SR Sensore Mandata
- SR 1....7 Sensore Mandata locale
- SRR Sensore Ritorno Riscaldamento
- TL Termostato di sicurezza
- TL 1....7 Termostato di sicurezza locale
- TLG Termostato limite generale
- VG 1....7 Valvola Gas
- TRA.ACC 1....7 Trasformatore di accensione
- VM 1....7 Ventilatore Modulante




3° - 7° MODULO

Istruzioni per l'installatore

3.24- SCHEMA COLLEGAMENTI E GESTIONE

Sulla parte posteriore della centralina di controllo, sono presenti due morsettiere una dedicata alle connessioni di rete l'altra dedicata alle connessioni in bassa tensione. I principali

comandi, necessari alla gestione e al controllo del generatore, alcuni componenti facenti parte della centrale termica devono essere collegati alle morsettiere.




Morsettiere di rete

Morsettiere di bassa tensione

Descrizione morsettiere per collegamenti di rete

Morsetto II




- N: Cavo di rete neutro
- L1 : Alimentazione rete apparecchiatura
- L1': Alimentazione rete relè
- #1: Pompa circuito riscaldamento Circ. risc. 1
- #2: Pompa circuito riscaldamento Circ. risc. 2
- ♣: Pompa di carico del bollitore
- ⊗2▲: Valvola miscelatrice Circ. risc. 2 APERTA
- ⊗2▼: Valvola miscelatrice Circ. risc. 2 CHIUSA

Morsetto VI




Morsetto IV



- ⊗1▲ : Valv. misc. Circ. risc. 1 APERTA / relè multifunzione √1
- ⊗1▼ : Valv. misc. Circ. risc. 1 CHIUSA / relè multifunzione √2
- relè multifunzione √3
- relè multifunzione √4


Descrizione morsettieria per collegamenti di bassa tensione

Morsetto VII Per collegamento alla BCM




Pin 1: eBUS (FA) risp. Uscita 0-10 V
Pin 2: (massa BUS / 0-10 V)

Morsetto I




Pin 1: Tampone sotto sensore
Pin 2: Tampone centro sensore / Telereg. Circ di risc. 1 (sensore amb.)
Pin 3: Tampone sopra sensore / Telereg. Circ di risc 1 (valore nom.)
VF Pin 4: Massa sonda di mandata circ. risc. 2 / Telereg circ. 1 massa
VF Pin 5: Sonda mandata circ. risc. 2
SPF Pin 6: Sonda bollitore
SPF Pin 7: Massa Sonda mandata Globale
KF Pin 8: Sonda mandata globale
AF Pin 9: Sonda esterna
AF Pin 10: Massa sonda esterna / Massa sonda Mandata Cir. Risc. 1

Morsetto V




VF Pin 1: Sonda di mandata circ. risc. 1 / sensore multifunzione 1
SPF Pin 2: Sonda (sotto) bollitore / sensore multifunzione 2

Morsetto VIII Sensore PT 1000




F13 Pin 1: Sensore GC 2 / Sensore solare 2 / sensore relè multifunzione 3
F14 Pin 2: Sensore solare 1 / sensore relè multifunzione 4

Morsetto III



F15 Pin 1: Ingresso 0-10V (da abilitare)
Pin 2: Massa
F17

Morsetto IX Per collegamento a dispositivi di controllo remoto



H CAN Bus Pin 1 = H (data)
L CAN Bus Pin 2 = L (data)
- CAN Bus Pin 3 = - (massa, Gnd)
+ CAN Bus Pin 4 = + (alimentazione 12V)


Istruzioni per l'installatore

3.25 - ESEMPI DI INSTALLAZIONE (schema funzionale e descrizione collegamenti)

MONTAGGIO DI UNA CALDAIA CON COLLEGAMENTO A UNA ZONA DIRETTA

- I** AF (9-10) sonda esterna
- II**  (4) Pompa circ. risc. 1
- IV**  (4) Pompa collettore

- V**  (1) sonda mandata circ. risc.1
- I**  (10) massa sonda mandata circ. risc.1




MONTAGGIO DI UNA CALDAIA CON COLLEGAMENTO A DUE ZONE DIRETTE + PRODUZIONE ACS

- I**  (4-5) sonda mandata circ. risc. 2
- SPF** (6-7) sonda bollitore
- AF** (9-10) sonda esterna

- V**  (1) sonda mandata circ. risc.1
- I**  (10) massa sonda mandata circ. risc.1

- II**  (4) Pompa circ. risc. 1
- III**  (5) Pompa circ. risc. 2
- IV**  (6) Pompa bollitore
- IV**  (5) Pompa di ricircolo bollitore
- IV**  (4) Pompa collettore




MONTAGGIO DI UNA CALDAIA CON COLLEGAMENTO A UNA ZONA MISCELATA E UNA DIRETTA + PRODUZIONE ACS

- I** VF (4-5) sonda mandata circ. risc. 2
- SPF (6-7) sonda bollitore
- AF (9-10) sonda esterna

- II** (4) Pompa circ. risc. 1
- (5) Pompa circ. risc. 2
- (6) Pompa bollitore

- IV** (7) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 APERTA ▲
- (8) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 CHIUSA ▼
- (5) Pompa di ricircolo bollitore
- (4) Pompa collettore




MONTAGGIO DI UNA CALDAIA CON COLLEGAMENTO A DUE ZONE MISCELATE + PRODUZIONE ACS

- I** VF (4-5) sonda mandata circ. risc. 2
- SPF (6-7) sonda bollitore
- AF (9-10) sonda esterna

- II** (4) Pompa circ. risc. 1
- (5) Pompa circ. risc. 2
- (6) Pompa bollitore

- (7) Valvola miscelatrice circ. risc. 2 APERTA ▲
- (8) Valvola miscelatrice circ. risc. 2 CHIUSA ▼
- (1) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 APERTA ▲
- (2) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 CHIUSA ▼
- (5) Pompa di ricircolo bollitore
- (4) Pompa collettore



Istruzioni per l'installatore

MONTAGGIO DI UNA CALDAIA CON COLLEGAMENTO A DUE ZONE MISCELATE + PRODUZIONE ACS CON PANNELLI SOLARI

- I** VF (4-5) sonda mandata circ. risc. 2
- SPF (6-7) sonda bollitore
- AF (9-10) sonda esterna

- V** VF (1) sonda mandata circ. risc.1
- II** 10 (10) massa sonda mandata circ. risc.1

- III** 1 (4) Pompa circ. risc. 1
- 2 (5) Pompa circ. risc. 2
- 3 (6) Pompa bollitore

- 4 (7) Valvola miscelatrice circ. risc. 2 APERTA ▲
- 5 (8) Valvola miscelatrice circ. risc. 2 CHIUSA ▼


- IV** 1 (1) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 APERTA ▲
- 2 (2) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 CHIUSA ▼

- 3 (5) Pompa di ricircolo bollitore

- 4 (4) Pompa collettore


- V** 2 (2) Acqua potabile sotto sensore / Sensore multifunzione 2

- VIII** 4 (2) Sensore solare 1 / sensore relè multifunzione 4



Per il collegamento ad un impianto solare è necessario variare alcuni parametri di impostazione vedi Tabella:
Campo TECNICO ⇒ Livello SOLARE MF ⇒ MF 4 FUNZIONE = "23"

MONTAGGIO DI DUE CALDAIA IN CASCATA CON COLLEGAMENTO A DUE ZONE MISCELATE + PRODUZIONE ACS



ATTENZIONE!

In questo collegamento nella centralina E8 deve essere impostato il parametro **INDIRIZZO BUS CALDAIA**.

Il regolatore esterno E8 (MASTER) deve essere impostato a: ---,
i regolatori di caldaia E8 (SLAVE) devono essere impostati da: **01 a 08**.

Collegamenti centralina di controllo MASTER

I collegamenti dell'anello secondario vanno eseguiti sulla centralina di controllo MASTER

- I** VF #2 (4-5) sonda mandata circ. risc. 2
 - SPF** Q # (6-7) sonda bollitore
 - AF** (9-10) sonda esterna
 - II** #1 (4) Pompa circ. risc. 1
 - II** #2 (5) Pompa circ. risc. 2
 - I** # (6) Pompa bollitore
 - V** #2 (7) Valvola miscelatrice circ. risc. 2 APERTA ▲
 - V** #2 (8) Valvola miscelatrice circ. risc. 2 CHIUSA ▼
 - IV** #1 (1) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 APERTA ▲
 - IV** #1 (2) Valvola miscelatrice circ. risc. 1 CHIUSA ▼
 - #1 (5) Pompa di ricircolo bollitore
 - #2 (4) Pompa collettore
- V** VF #1 (1) sonda mandata circ. risc.1
 - I** #10 (10) massa sonda mandata circ. risc.1

3.26 - CONTROLLORE DI CASCATA BCM

Applicazione la BCM è parte integrante della caldaie Modulex in quanto gestore della cascata dei moduli caldaia ed aggiunge le seguenti funzionalità:

- Gestione ON/OFF dell'allarme
- Controlla una pompa di collettore modulante con l'obiettivo di aumentare significativamente il rendimento ai bassi carichi.
- Fornisce la possibilità di integrare le Modulex nei sistemi di automazione della centrale termica realizzati con PLC industriali
- La disponibilità commerciale di convertitori di protocollo LonWorks/Modbus apre la possibilità di inserire le Modulex anche nei più avanzati sistemi di Building Automation.

Caratteristiche Il BCM può essere asservito al sistema di automazione della centrale termica tramite interfaccia dati:

- Modbus: per la gestione mediante PLC industriali.

I protocolli di comunicazione consentono la piena gestione del sistema:

- Controllo della richiesta di calore: setpoint della temperatura e livello della modulazione.
- Monitoraggio dello stato di funzionamento e delle temperature.

- Gestione degli allarmi.

- Impostazione dei parametri.

Gestione della pompa di collettore:




- Relay di comando per l'attivazione di una pompa a velocità fissa
- Uscita analogica 0÷10V per il controllo di un circolatore modulante.

Funzionalità speciali

Emergenza: consente di evitare il fermo impianto quale conseguenza dell'interruzione della comunicazione con il sistema di automazione della centrale:

- Ingresso per comando di richiesta a "Setpoint costante selezionabile" con potenza massima 50%.
- Ingresso di reset Allarme.
- Relay di segnalazione Allarme.

Collegamento per caldaie in cascata gestite da un Termoregolatore E8




ATTENZIONE!
In questo collegamento nella centralina E8 deve essere impostato il parametro **INDIRIZZO BUS CALD.**

Il regolatore esterno E8 (MASTER) deve essere impostato a: ----,
i regolatori di caldaia E8 (SLAVE) devono essere impostati da: **01 a 08.**


! Dalla 1^a caldaia portare il collegamento eBUS lato HOST BCM su eBUS 2^a e 3^a etc. dopo aver posizionato il selettore di questa su 0.

Istruzioni per l'installatore


Collegamento per caldaie in cascata collegate a una BCM esterna e gestite da PLC/BMS (E8 scollegato)




Le applicazioni in cascata tramite BCM aggiuntiva o controllo tramite Modbus richiedono anche la corretta impostazione dell'indirizzo della caldaia all'interno della cascata tramite il selettore SW1 della BCM interna: 0...7, tutti diversi e in successione, esattamente come richiesto dai singoli moduli bruciatore.



Collegamento per caldaie in cascata gestite da PLC esterno (E8 scollegato)



Le applicazioni in cascata tramite BCM aggiuntiva o controllo tramite Modbus richiedono anche la corretta impostazione dell'indirizzo della caldaia all'interno della cascata tramite il selettore SW1 della BCM interna: 0...7, tutti diversi e in successione, esattamente come richiesto dai singoli moduli bruciatore.



Istruzioni per l'installatore

3.27 - CONFIGURAZIONE CON CIRCOLATORI:

MODULANTE

Circolatore modulante


La scheda BCM elabora i dati relativi al salto termico (Δt tra mandata e ritorno primario e potenza erogata). Al ridursi della potenza erogata diminuisce il numero di giri della pompa e quindi la portata oraria, mantenendo pressochè costante il salto termico. Ottenedo maggior rendimento in condensazione e maggior risparmio di energia elettrica.




Il segnale di modulazione 0 - 10 Volt è preimpostato a:

- 3 Volt per la velocità minima
- 10 Volt per velocità massima.

Questi valori possono essere modificati a seconda del modello di circolatore utilizzato. Per ulteriori informazioni sul segnale 0 - 10 Volt, fare riferimento anche al manuale del circolatore.



ON-OFF



3.28 - RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO



Attenzione!

Non miscelare l'acqua del riscaldamento con sostanze antigelo o anticorrosione in errate concentrazioni! Può danneggiare le guarnizioni e provocare l'insorgere di rumori durante il funzionamento.

La Unical declina ogni responsabilità nel caso danni procurati a persone, animali o cose subentranti in seguito a mancata osservanza di quanto sopra esposto.

Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si può procedere al riempimento del circuito.


Per il riempimento dell'impianto è necessario predisporre un rubinetto di carico sul ritorno dell'impianto.

Il riempimento può essere fatto anche attraverso il rubinetto di scarico montato sul collettore di ritorno della caldaia.

La caldaia è dotata di un proprio rubinetto di svuotamento, la cui posizione è indicata nella figura di pagina 10. Questo rubinetto non può **mai** essere utilizzato per lo svuotamento dell'impianto, in quanto tutta la sporcizia presente nell'impianto po-

trebbe accumularsi in caldaia, compromettendone il buon funzionamento. L'impianto, pertanto, deve essere dotato di un proprio rubinetto di svuotamento, di dimensione adatta alla capacità dell'impianto stesso.

ESEMPIO DI GRUPPO CARICAMENTO IMPIANTO



Istruzioni per l'installatore

3.29 - VERIFICA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE AL BRUCIATORE





ATTENZIONE!

Tutte le istruzioni di seguito riportate sono ad uso esclusivo del personale addetto all'assistenza autorizzata.



Tutte le caldaie escono di fabbrica già tarate e collaudate, tuttavia qualora le condizioni di taratura dovessero essere modificate, è necessario eseguire la ritaratura della valvola gas.





ATTENZIONE!

Rimuovere il tappo **2**, fissare il cappuccio rosso **3** alla presa fumi **1**. Inserire la sonda di analisi della CO₂ **4** nel foro del cappuccio.

Effettuata la misurazione, rimuovere il cappuccio e richiudere con l'apposito tappo **2** la presa scarico fumi.

A) REGOLAZIONE ALLA POTENZA MASSIMA



- Svitare il cappuccio di chiusura della presa per l'analisi dei fumi dal camino
- Introdurre la sonda dell'analizzatore nella presa per l'analisi dei fumi.
- Far funzionare il bruciatore 1 alla max potenza, seguendo la procedura illustrata a pagina 46 "funzione spazzacamino" (CASCATA MAN 100 %)
- Verificare che il livello della CO₂ rientri nei valori indicati nella tabella "Ugelli pressioni".
- Correggere eventualmente il valore girando la vite di regolazione "A" in senso ORARIO per diminuirlo in senso ANTIORARIO per aumentarlo.



VITE DI REGOLAZIONE
POTENZA MASSIMA

B) REGOLAZIONE ALLA POTENZA MINIMA

- Far funzionare il bruciatore 1 alla minima potenza seguendo la procedura illustrata a pagina 46 "funzione spazzacamino" (CASCATA MAN 10 %)
- Verificare il livello della CO₂ rientri nei valori indicati nella tabella "Ugelli pressioni".
- Correggere eventualmente il valore girando la vite di regolazione "B" in senso ORARIO per aumentarlo in senso ANTIORARIO per diminuirlo.



VITE DI REGOLAZIONE
POTENZA MINIMA



Seguire questa procedura anche per regolare gli altri moduli.

Se la portata letta è troppo bassa verificare che il sistema di alimentazione e scarico (i tubi di alimentazione e scarico) non siano ostruiti.

Se questi non sono ostruiti verificare che il bruciatore e/o lo scambiatore non siano sporchi.

C) CONCLUSIONE DELLE TARATURE DI BASE

- Controllare i valori della CO₂ alla minima e massima portata.
- Se necessario procedere agli eventuali ritocchi.



Per un corretto funzionamento occorre tarare i valori di CO₂ con particolare attenzione rispettando i valori di tabella.

- Richiudere con l'apposito tappo la presa d'ispezione fumi




NOTA: Non forzare i limiti di finecorsa della vite di regolazione.

In caso di sostituzione della Valvola gas o difficoltà di accensione:

Avvitare la vite di regolazione massima "A" in senso orario fino a battuta, quindi svitare per 7 giri.

Verificare l'accensione della caldaia, nel caso si verifichi il blocco svitare ancora la vite "A" di un giro, quindi riprovare l'accensione. Nel caso la caldaia vada ancora in blocco, eseguire ancora le operazioni sopradescritte fino all'accensione della caldaia.

A questo punto eseguire la regolazione del bruciatore come precedentemente illustrato.



UGELLI - PRESSIONI

Controllare spesso i livelli di CO₂ specialmente alle basse portate.

MODULEX 100 - 150 - 200 250 - 300 - 350	Tipo di Gas	Pressione Aliment. (mbar)	Ø Ugelli (mm)	Diaframma	Velocità ventilatore		Livelli CO ₂ (%)		Potenza all'avviamento IG (%)
					min (rpm)	max (rpm)	min	max	
	Gas nat. (G20)	20	7	-	1860	5880	9,1	9,1	80
	Gas nat. (G25)	25	9	-	1860	5880	9,1	9,1	80
	Propano (G31)	37	7	-	1800	5460	10,8	10,8	80


MODULEX 116	Tipo di Gas	Pressione Aliment. (mbar)	Ø Ugelli (mm)	Diaframma	Velocità ventilatore		Livelli CO ₂ (%)		Potenza all'avviamento IG (%)
					min (rpm)	max (rpm)	min	max	
	Gas nat. (G20)	20	7	-	1860	4560	9,1	9,1	80
	Gas nat. (G25)	25	9	-	1860	4560	9,1	9,1	80
	Propano (G31)	37	7	-	1800	4440	10,8	10,8	80

Istruzioni per l'installatore

FUNZIONE SPAZZACAMINO

Prima di aprire lo sportello girare in senso orario fino a portarsi sul simbolo 


Aprire lo sportellino sul display compare



Tutti i moduli della caldaia sono accesi e funzionanti alla **MINIMA** potenza

Tutti i moduli della caldaia sono accesi e funzionanti alla **MASSIMA** potenza


Per la regolazione di ogni singolo modulo è necessario portare l'interruttore "C", come mostrato in figura in posizione I. In questo modo tutti i moduli si spengono e si accende il primo modulo. Per passare ai moduli successivi (previo spegnimento del precedente) ripetere la sequenza 0 - 1 dell'interruttore "C" come mostrato in figura.



ATTENZIONE!

La funzione rimane attiva per un tempo di 15 min. trascorso il quale vengono ripristinati i parametri impostati.

3.30 - OPERATIVITA' DI EMERGENZA E SICUREZZE



BCM

La scheda BCM consente di evitare il fermo impianto nel caso il sistema di gestione principale della centrale sia fuori uso.

- | | |
|---|---|
| <p>(A) LED GIALLO = lampeggiate (comunicazione tra BMM e BCM) ok</p> <p>LED VERDE = acceso (Pompa Attiva)</p> <p>LED ROSSO = acceso (Codice errore rilevato)</p> <p>(B) Consente di riarmare eventuali blocchi di bruciatori</p> <p>(C) In posizione I la centrale funzionerà in richiesta a "SETPOINT COSTANTE": 70°C. potenza massima 50%</p> <p>(D) Idrometro (opzionale)</p> <p>(E) Pannello di controllo E8</p> <p>(F) Solo per MODULEX 350 Lampada di intervento TLG Termostato Limite Generale</p> <p>(G) Fusibili: 1 = 6.3 A 2 = 10 A</p> <p>(H) Interruttore Generale</p> <p>(I) Solo per MODULEX 350 TLG Termostato Limite Generale, quando interviene toglie tensione alla caldaia, la lampada F si accende. Per riarmare togliere il tappo e premere.</p> | <p>(L) Selettore serie parallelo</p> <p>0 = Emergenza attiva o controllo gestito da PLC o BMS</p> <p>I = Serie (BCM gestisce la cascata) posizione corretta di fornitura</p> <p> II = Parallelo (posizione Service per diagnostica approfondita).</p> <p> NOTA:
I dispositivi sono posizionati sotto al mantello accanto alla centralina.</p> <p> NOTA: La funzione emergenza attiva solo i bruciatori della caldaia al 50% e 50 °C in mandata. Tutti i carichi dell'impianto compresa la pompa collettore devono essere comandati manualmente.</p> <p>Posizione sensore livello condensa</p>  |
|---|---|

Istruzioni per l'installatore

3.31 - PRIMA ACCENSIONE

Controlli preliminari



La prima accensione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato. La Unical declina ogni responsabilità nel caso danni procurati a persone, animali o cose subentranti in seguito a mancata osservanza di quanto sopra esposto.

Prima della messa in funzione della caldaia è opportuno verificare che:

- l'installazione risponda alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica;
- l'adduzione dell'aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengano in modo corretto secondo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti;
- l'impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia e che sia dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti;
- la tensione di alimentazione della caldaia sia 230V - 50Hz;
- l'impianto sia stato riempito d'acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo);
- eventuali saracinesche di intercettazione impianto siano aperte;
- il gas da utilizzare corrisponda a quello di taratura della caldaia: in caso contrario provvedere ad effettuare la conversione della caldaia all'utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: "ADATTAMENTO ALL'UTILIZZO DI ALTRI GAS"); tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;
- il rubinetto di alimentazione del gas sia aperti;
- non ci siano perdite di gas;
- l'interruttore generale esterno sia inserito;
- la valvola di sicurezza dell'impianto sulla caldaia non sia bloccata e che sia collegata allo scarico fognario;

- il sifone scarico condensa sia stato riempito d'acqua;



Pericolo!

Prima della messa in servizio dell'apparecchio riempire il sifone attraverso il foro di riempimento e verificare il corretto drenaggio della condensa.

Se l'apparecchio viene utilizzato con il sifone scarico condensa vuoto sussiste pericolo di intossicazione in seguito a fuoriuscita dei gas di scarico.

- non ci siano perdite d'acqua.
- siano garantite le condizioni per l'aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali operazioni di manutenzione.

Accensione e spegnimento

Per l'accensione e spegnimento della caldaia vedere il libretto relativo al regolatore E8.

Informazioni da fornire al responsabile dell'impianto

Il responsabile dell'impianto deve essere istruito sull'utilizzo e sul funzionamento del proprio impianto di riscaldamento, in particolare:

- Consegnare al responsabile dell'impianto le "ISTRUZIONI D'USO PER IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO", nonché gli altri documenti relativi all'apparecchio inseriti nella busta contenuta nell'imballo. **Il responsabile dell'impianto deve custodire tale documentazione in modo da poterla avere a disposizione per ogni ulteriore consultazione.**
- Informare il responsabile dell'impianto sull'importanza delle bocchette di areazione e del sistema di scarico fumi, evidenziandone l'indispensabilità e l'assoluto divieto di modifica.
- Informare il responsabile dell'impianto riguardo il controllo della pressione dell'acqua dell'impianto nonché sulle operazioni per il ripristino della stessa.
- Informare il responsabile dell'impianto riguardo la regolazione corretta di temperature, centraline/termostati e radiatori per risparmiare energia.
- Ricordare che è obbligatorio effettuare una manutenzione regolare dell'impianto e la misura del rendimento di combustione (come da legge nazionale).
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

4

ISPEZIONI E MANUTENZIONE



Ispezioni e manutenzioni effettuate a regola d'arte ed ad intervalli regolari, nonché l'utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio originali sono di primaria importanza per un funzionamento esente da anomalie ed una garanzia di lunga durata della caldaia. La manutenzione annuale dell'apparecchio è obbligatoria come da Leggi vigenti.



Ispezioni e Manutenzioni non eseguite possono causare danni materiali e personali

Per questo motivo raccomandiamo di stipulare un contratto di ispezione o di manutenzione.

L'ispezione serve a determinare lo stato effettivo di un apparecchio ed a confrontarlo con lo stato ottimale. Questo avviene mediante misurazione, controllo, osservazione.

La manutenzione è necessaria per eliminare eventualmente le deviazioni dello stato effettivo dallo stato ottimale. Ciò ha luogo di consueto mediante la pulitura, l'impostazione e l'eventuale sostituzione di singoli componenti soggetti ad usura.

Questi intervalli di manutenzione vengono determinati dallo specialista sulla base dello stato dell'apparecchio accertato nell'ambito dell'ispezione.

Istruzioni per l'ispezione e per la manutenzione



Per assicurare a lungo tutte le funzioni del vostro apparecchio e per non alterare le condizioni del prodotto di serie omologato devono essere utilizzati esclusivamente pezzi di ricambio originali Unical.

Prima di procedere con le operazioni di manutenzione eseguire sempre le operazioni riportate qui di seguito:

- Disinserire l'interruttore della rete.
- Separare l'apparecchio dalla rete elettrica mediante un dispositivo di separazione con un'apertura di contatto di almeno 3 mm (p. es. dispositivi di sicurezza o interruttori di potenza) e accertarsi che non possa essere reinserito accidentalmente.
- Chiudere la valvola intercettazione gas a monte della caldaia.
- Se necessario, ed in funzione dell'intervento da eseguire, chiudere le eventuali valvole di intercettazione sulla mandata e sul ritorno del riscaldamento.
- Rimuovere il mantello frontale dell'apparecchio.

Dopo avere ultimato tutti i lavori di manutenzione eseguire sempre le operazioni qui di seguito riportate:

- Aprire la mandata ed il ritorno del riscaldamento
- Sfiatare e, se necessario, procedere al ripristino della pressione dell'impianto di riscaldamento fino a raggiungere una pressione di 0,8/1,0 bar.
- Aprire la valvola intercettazione gas.
- Ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica ed inserite l'interruttore della rete.
- Controllare la tenuta stagna dell'apparecchio, sia sul lato gas che sul lato dell'acqua.
- Rimontare il rivestimento mantello frontale dell'apparecchio.

TABELLA DEI VALORI DI RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA SONDA RISCALDAMENTO (SR) E DELLA SONDA RITORNO RISCALDAMENTO (SRR)

T°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	32755	31137	29607	28161	26795	25502	24278	23121	22025	20987
10	20003	19072	18189	17351	16557	15803	15088	14410	13765	13153
20	12571	12019	11493	10994	10519	10067	9636	9227	8837	8466
30	8112	7775	7454	7147	6855	6577	6311	6057	5815	5584
40	5363	5152	4951	4758	4574	4398	4230	4069	3915	3768
50	3627	3491	3362	3238	3119	3006	2897	2792	2692	2596
60	2504	2415	2330	2249	2171	2096	2023	1954	1888	1824
70	1762	1703	1646	1592	1539	1488	1440	1393	1348	1304
80	1263	1222	1183	1146	1110	1075	1042	1010	979	949
90	920	892	865	839	814	790	766	744	722	701

Relazione fra la temperatura (°C) e la resistenza nom. (Ohm) della sonda riscaldamento SR e della sonda ritorno riscaldamento SRR.

Esempio: A 25°C, la resistenza nominale è di 10067 Ohm
A 90°C, la resistenza nominale è di 920 Ohm

Ispezioni e manutenzione



Raccomandiamo di far eseguire da personale tecnico qualificato quanto previsto dalle norme vigenti relativamente ai controlli periodici di manutenzione.

Poiché la polvere viene aspirata all'interno, la resistenza lato fumi, attraverso la caldaia, aumenterà, il che, in fine, porterà ad una riduzione del carico termico (e, di conseguenza, della potenza).

Prima della pulizia, verificare il carico termico (ved. 3.24) e la percentuale di CO₂ (ved. 3.24). Se il carico letto (con una CO₂ corretta) si trova entro il 5% del valore indicato nel capitolo 3.24, la caldaia non ha bisogno di essere pulita.

L'operazione può quindi limitarsi alla pulizia del sifone



ATTENZIONE!

Un calo nel carico termico può essere causato dall'ostruzione del canale di scarico o del condotto di arrivo dell'aria. Verificare, innanzitutto, che non sia proprio questa la causa.

Se viene riscontrata una riduzione del carico di oltre il 5%, verificare lo stato di pulizia della bacinella raccogli-condensa e del bruciatore. Pulire anche il sifone.

Prima fase – Smontaggio


- Chiudere l'alimentazione elettrica e del gas **accertandosi che il rubinetto sia ben chiuso.**
- Rimuovere:
 - tutte le mantellature



- Agire sulle due cerniere di chiusura per rimuovere il coperchio



- Togliere la vite di fissaggio mantello posteriore sul lato destro e sinistro.




- Togliere le viti di fissaggio fianchi (lato destro/sinistro).



- Togliere le viti di fissaggio lamiera di chiusura (lato uscita fumi) e rimuovere la mantellatura.




- Sganciare la molla di fissaggio camera ventilatori (lato destro/sinistro).



- Rimuovere il connettore valvola gas




- Rimuovere i tubi in silicone rossi e poi la camera ventilatori



- Rimuovere il connettore ventilatore

• **Cablaggio**




- Sganciare le fascette di fissaggio cablaggi nella parte superiore della caldaia (NON TAGLIARE)




- Rimuovere la connessione pressostato gas

Ispezioni e manutenzione

- Viti elementi




- Rimuovere le viti "A" per ogni elemento (con chiave a tubo da 13 mm)




- Rimuovere le viti fissaggio tubo gas (lato destro e sinistro)



- Rimuovere le viti "B" (con chiave a tubo da 13 mm / chiave esagonale da 13 mm) e rimuovere le lamiere di fissaggio





- Rimuovere le quattro viti con chiave a tubo 10 mm, quindi la flangia gas



- Alzare leggermente il blocco bruciatori **posteriore** ed estrarre i 2 perni con chiave esagonale 4 mm, fino a raggiungere i fori "C"



- Alzare il blocco bruciatori (parte anteriore)



- Inserire le spinette nei fori "D" per sostenere il blocco bruciatori.



Ispezioni e manutenzione

Seconda fase – Pulizia

- Rimuovere le guarnizioni e i bruciatori.
- Eseguire pulizia a secco dei bruciatori mediante soffiaggio con aria compressa agendo dalla parte del “lato fiamma”
- Verificare visivamente lo stato delle saldature degli angolari e della maglia dei bruciatori.



Le guarnizioni dei bruciatori devono essere sostituite ad ogni operazione di pulizia.



Aria compressa

- Lavare con acqua la camera di combustione facendo attenzione a non bagnare i cablaggi elettrici. Durante questa operazione sarà necessario verificare che il tubo di scarico della condensa rimanga sempre libero in modo che l'acqua di lavaggio non fuoriesca dall'apertura di ispezione.
- Soffiare la camera di combustione con aria compressa cercando di rimuovere eventuale sporcizia ancora fissata ai piolini.
- A lavaggio degli elementi ultimato assicurarsi che il sifone di scarico condensa sia libero: eventualmente provvedere la pulizia
- Ispezionare il tubo di evacuazione fumi e la canna fumaria

Terza fase – Rimontaggio

- Dopo aver effettuato la pulizia del corpo e/o bruciatori posizionare nuovamente i bruciatori nelle rispettive sedi
- Posizionare le **nuove guarnizioni in grafite**



Al rimontaggio procedere in senso inverso avendo cura di serrare le viti di fissaggio del gruppo mixer/ventilatori al corpo, con coppia di serraggio 13 Nm



ATTENZIONE
AD OGNI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE E' OBBLIGATORIO SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI DI TENUTA DI CIASCUN BRUCIATORE.

Codici ricambi:

00251482 - KIT GUARNIZIONE BRUCIATORE MODULEX (5 pz.)

95262823 - KIT BRUCIATORE MODULEX E8

- Prima dell'accensione verificare che il sifone di scarico condensa sia ben riempito d'acqua.
- Prima di riaprire il rubinetto di alimentazione del gas assicurarsi che il raccordo gas, precedentemente allentato, sia ben serrato. Per fare ciò aprire il rubinetto e verificarne la tenuta con soluzione saponosa.
- Man mano che si accende un bruciatore verificare immediatamente le tenute fra ogni singola valvola gas e la relativa camera di premiscelazione
- Eseguire l'analisi di combustione e verificarne i parametri.
- Assicurarsi che tutte le prese di pressione gas che sono state aperte vengano richiuse.

(Directives 2009/142/CE « Appareils à gaz » et 92/42/CE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BT5287 (rév. 2)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :** UNICAL AG SpA
Manufactured by : Via Roma, 123
I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)
- **Marque commerciale et modèle(s) :**

UNICAL

Trade mark and model(s) :
 - MODULEX EXT 100 – MODULEX EXT 116
 - MODULEX EXT 150 – MODULEX EXT 200
 - MODULEX EXT 250 – MODULEX EXT 300
 - MODULEX EXT 350
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE CONDENSATION (Type B23P)
Kind of the appliance : CONDENSING BOILER (Type B23P)
- **Désignation du type :** MODULEX EXT
Type designation :

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
FR	20/25 ; 37	II2EsI3P
ES-GB-IE-IT-PT-GR-SE-NO	20 ; 37	II2H3P
DE	20 ; 50	II2ELL3P
HU	25 ; 50	II2HS3P
AT-CH-TR-HR-CZ-SK-SI	20 ; 50	II2H3P
LV-EE-LT	20	I2E
BE	20/25	I2E(R)
BE	37	I3P
NL	25 ; 50	II2L3P
BG-CN-RU-RO-YU	20	I2H
PL	20 ; 37	II2E3P
LU	20 ; 50	II2E3P
BA	25	I2H

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC « Gas appliances » and 92/42/EC « Boiler efficiency » directives.

CERTIGAZ
Le Directeur Général



Kris DE WIT

Paris le : 22 mars 2010

Rév. 2 : 1312BT5287 du 2008/12/16

PERFORMANCES ENERGETIQUES

ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CE « Rendement des chaudières »
92/42/EC « Boilers efficiency » Directive
Annexe au certificat
Numéro : 1312BT5287 (rév. 2)

- **Fabricant :** UNICAL AG SpA
Manufacturer : Via Roma, 123
I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)
- **Type de chaudière :** CHAUDIERE CONDENSATION (Type B23P)
Type of boiler : CONDENSING BOILER (Type B23P)

Marque commerciale et Modèle(s) <i>Trade mark and Model(s)</i>	Label <i>Label</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">UNICAL</div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ MODULEX EXT 100 – MODULEX EXT 116 ➤ MODULEX EXT 150 – MODULEX EXT 200 ➤ MODULEX EXT 250 – MODULEX EXT 300 ➤ MODULEX EXT 350 	4 ★



Paris le : 22 mars 2010

Rév. 2 : 1312BT5287 du 2008/12/16

CERTIGAZ SAS - 62 rue de Courcelles - F75008 PARIS - www.certigaz.fr - info@certigaz@certigaz.fr

Unical AG S.P.A.

46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/660556
www.unical.ag - info@unical-ag.com

La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.

